



Numero / Number KIP-059440/01 Sostituisce / Replaces --
Emesso / Issued 15/12/2010 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC (ex-90/396/EEC)
Rapporto / Report 090500546 Directive 92/42/EEC
NIP/ PIN 0694BU1240

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa Gastec dichiara che i prodotti
Kiwa Gastec hereby declares that the products

caldaie a condensazione
central heating condensing boilers

Marchio / trade mark: **RIELLO**

Modelli / models: **SPLIT CONDENS 34 IS**

costruite da / **Riello S.p.A.**
made by **Legnago (VR), Italia**

soddisfano i requisiti riportati nella
meets the essential requirements as described in the
Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE (ex-90/396/CEE) e Direttiva Rendimenti
(92/42/CEE)
Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) and in the Directive on
efficiency requirements (92/42/EEC)

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for
Tipi di apparecchi / appliance type : B_{23P}, B_{53P}, C₁₃, C₂₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃
C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}

Paesi e categorie apparecchi / Countries and appliance categories

AL	II _{2H3P}	AT	I _{2H}	BG	II _{2H3P}
CH	II _{2H3P}	CZ	II _{2H3P}	DK	I _{2H}
HR	II _{2H3P}	ES	II _{2H3P}	FI	I _{2H}
GB	II _{2H3P}	GR	II _{2H3P}	IE	II _{2H3P}
IS	I _{3P}	IT	II _{2H3P}	LT	II _{2H3P}
LV	I _{2H}	MK	II _{2H3P}	NL	I _{3P}
NO	I _{2H}	PT	II _{2H3P}	RO	II _{2H3P}
SE	I _{2H}	SI	II _{2H3P}	SK	II _{2H3P}
TR	II _{2H3P}	HU	II _{2H3P}	EE	II _{2H3P}

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com


GASTEC

Kiwa Gastec

Ing. R. Karel
Director Product Certification

kiwa
Approved

EC Directive



2009/142/EC
92/42/EEC

GASTEC

CE
0694

Numero / Number KIP-059440/01 Sostituisce / Replaces --
Emesso / Issued 15/12/2010 Scopo / Scope Directive 92/42/EEC
Rapporto / Report 090500546
NIP/ PIN 0694BU1240

Annex 1 to certificate PIN 0694BU1240

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:	RIELLO				
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
SPLIT CONDENS 34 IS	97,3	109,1	97,7	106,8	☆☆☆☆

Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)


www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa Gastec



Ing. R. Karel
Director Product Certification



CE
0694

Attestato

Tipo apparecchiature/
Appliances type

Caldie a condensazione
Central heating condensing boilers

Rapporto di conformità tecnica nr. **090500546**
Test report n.

Marchio / *trade mark:*

Riello

Modelli / *models:*

SPLIT CONDENS 34 IS

Le sopraindicate apparecchiature sono adatte per essere installate all'esterno in luogo parzialmente protetto.

The above mentioned appliances are fitted for outdoor use in partially protected place.

Questa dichiarazione deve essere esibita insieme al certificato CE.

This declaration must be shown together with the CE certificate.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

San Vendemiano, 15 Dicembre 2010
San Vendemiano, 15 december 2010



Ing. R. Karel
Director Product Certification