

RIELLO S.p.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR);
Tel. +39 0442 630111



Società con Socio Unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Riello Group S.p.A.
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239
C.F. e P.IVA 02641790239

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL CONTO TERMICO 2.0

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che le pompe di calore indicate nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima previsti per richiedere i contributi introdotti dal Conto Termico 2.0, indicati nell'Allegato I, Tabella 3, del D.M. 16 febbraio 2016.

I valori di efficienza minimi richiesti sono stati ridotti del 5%, così come previsto per le pompe di calore dotate di variatore di velocità.

Limiti per pompe di calore Inverter Aria-Acqua (Pt<35kW)
LIMITE COP⁽¹⁾
≥3,89
⁽¹⁾Condizioni di funzionamento Temperatura aria esterna (entrata): 7°C BS Temperatura aria esterna (entrata): 6°C BU Temperatura acqua (uscita): 35°C Temperatura acqua (entrata): 30°C
Prestazioni misurate in conformità alla UNI EN 14511:2011

MODELLI POMPE DI CALORE INVERTER ARIA-ACQUA CHE SODDISFANO I VALORI SOPRA RIPORTATI:

FAMILY ES			
Unità interna	Unità esterna	Pt nominale	COP
FAMILY ES SML M	HP EXTERNAL UNIT 5M	4,8	4,36
FAMILY ES SML M	HP EXTERNAL UNIT 7M	7,1	4,55
FAMILY ES SML M	HP EXTERNAL UNIT 9M	8,1	4,72
FAMILY ES MDM M	HP EXTERNAL UNIT 12M	12,8	4,56
FAMILY ES MDM T	HP EXTERNAL UNIT 12T	12,8	4,56
FAMILY ES MDM M	HP EXTERNAL UNIT 15M	14,6	4,69
FAMILY ES MDM T	HP EXTERNAL UNIT 15T	14,6	4,69
FAMILY ES MDM T	HP EXTERNAL UNIT 18T	16,9	4,37
FAMILY ES LRG T	HP EXTERNAL UNIT 25T	24,8	4,06

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Legnago, 07/08/2020

Riello S.p.a.
Engineering Director
Filippo Maltempi
