


- I** Bruciatore di gasolio
- D** Öl-Gebläsebrenner
- F** Brûleur fioul domestique
- GB** Light oil burner
- NL** Stookoliebrander

Funzionamento bistadio  
Zweistufiger Betrieb  
Fonctionnement à 2 allures  
Two stage operation  
Tweetrapsbrander



| CODE    | MODELL - MODEL<br>MODELE | TYP<br>TYPE |
|---------|--------------------------|-------------|
| 3738050 | RG2D                     | 380T1       |



# **INDICE**


|                                                |          |                                              |          |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. DESCRIZIONE DEL BRUCIATORE . . . . .</b> | <b>1</b> | <b>4. FUNZIONAMENTO . . . . .</b>            | <b>6</b> |
| 1.1 Materiale a corredo . . . . .              | 1        | 4.1 Regolazione della combustione . . . . .  | 6        |
| <b>2. DATI TECNICI . . . . .</b>               | <b>2</b> | 4.2 Regolazione elettrodi . . . . .          | 7        |
| 2.1 Dati tecnici . . . . .                     | 2        | 4.3 Pressione pompa e portata aria . . . . . | 8        |
| 2.2 Dimensioni . . . . .                       | 2        | 4.4 Programma di avviamento . . . . .        | 8        |
| 2.3 Campo di lavoro . . . . .                  | 2        | <b>5. MANUTENZIONE . . . . .</b>             | <b>9</b> |
| <b>3. INSTALLAZIONE . . . . .</b>              | <b>3</b> | <b>6. ANOMALIE / RIMEDI . . . . .</b>        | <b>9</b> |
| 3.1 Fissaggio alla caldaia . . . . .           | 3        |                                              |          |
| 3.2 Alimentazione del combustibile . . . . .   | 3        |                                              |          |
| 3.3 Impianti idraulici . . . . .               | 4        |                                              |          |
| 3.4 Collegamenti elettrici . . . . .           | 5        |                                              |          |

## **1. DESCRIZIONE DEL BRUCIATORE**

Bruciatore di gasolio con funzionamento bistadio.

- Il bruciatore risponde al grado di protezione IP 40 secondo EN 60529.
- Bruciatore con marcatura CE in conformità alle Direttive CEE: Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.

- 1 – Pompa con variatore di pressione
- 2 – Ritardatore elettronico
- 3 – Apparecchiatura di comando e controllo
- 4 – Pulsante di sblocco con segnalazione di blocco
- 5 – Flangia con schermo isolante
- 6 – Gruppo regolazione serranda aria 2° stadio
- 7 – Gruppo portaugello
- 8 – Sensore fiamma
- 9 – Martinetto
- 10 – Presa a 4 poli
- 11 – Valvola 2° stadio
- 12 – Valvola 1° stadio



### **1.1 MATERIALE A CORREDO**

Flangia con schermo isolante. . . . N° 1  
Vite e dadi per flangia . . . . . N° 1  
Spina a 7 poli . . . . . N° 1


Viti e dadi per flangia di fissaggio alla caldaia . . . . N° 4  
Tubi flessibili con nipples . . . . . N° 2  
Spina a 4 poli . . . . . N° 1

## 2. DATI TECNICI

### 2.1 DATI TECNICI


| TIPO                        | 380 T1                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Portata - Potenza termica   | 3,6/4,1 ÷ 10 kg/h – 42/49 ÷ 118 kW                 |
| Combustibile                | Gasolio, viscosità 4 ÷ 6 mm <sup>2</sup> /s a 20°C |
| Alimentazione elettrica     | Monofase, 230V ± 10% ~ 50Hz                        |
| Motore                      | 0,9A assorbiti – 2720 g/min – 285 rad/s            |
| Condensatore                | 4 µF                                               |
| Trasformatore d'accensione  | Secondario 8 kV – 16 mA                            |
| Pompa                       | Pressione: 8 ÷ 15 bar                              |
| Potenza elettrica assorbita | 0,18 kW                                            |

### 2.2 DIMENSIONI




| Modello | A   |
|---------|-----|
| RG2D    | 115 |

### 2.3 CAMPO DI LAVORO (secondo EN 267)




### 3. INSTALLAZIONE

#### 3.1 FISSAGGIO ALLA CALDAIA



- Inserire sulla flangia (1) la vite e i due dadi, (vedi Fig. 3).
- Allargare, se necessario, i fori dello schermo isolante (5), (vedi Fig. 4).
- Fissare alla portina della caldaia (4) la flangia (1) mediante le viti (2) e (se necessario) i dadi (3) interponendo lo schermo isolante (5), (vedi Fig. 2).

#### 3.2 ALIMENTAZIONE DEL COMBUSTIBILE




Il bruciatore è predisposto per ricevere i tubi di alimentazione del gasolio da entrambi i lati. A seconda che l'uscita dei tubi avvenga a destra o a sinistra del bruciatore si dovranno invertire sia la piastrina di fissaggio (1) che il pressacavo (2), (vedi Fig. 5).

### 3.3 IMPIANTI IDRAULICI

#### ATTENZIONE

■ Accertarsi, prima di mettere in funzione il bruciatore, che il tubo di ritorno del combustibile non abbia occlusioni. Una eccessiva contropressione provocherebbe la rottura dell'organo di tenuta della pompa.


■ La pompa è predisposta per funzionamento bitubo.  
Per il funzionamento monotubo è necessario svitare il tappo di ritorno (2), togliere la vite di by-pass (3) e quindi riavvitare il tappo (2), (vedi Fig. 7).



| H<br>metri | L metri     |              |
|------------|-------------|--------------|
|            | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0,5        | 10          | 20           |
| 1          | 20          | 40           |
| 1,5        | 40          | 80           |
| 2          | 60          | 100          |

- 1 - Aspirazione  
2 - Ritorno  
3 - Vite di by-pass  
4 - Attacco manometro  
5 - Regolatore di  
pressione 2° stadio

Fig. 7



- 6 - Attacco vacuometro  
7 - Regolatore di pressione 1° stadio  
8 - Pistoncino variatore di pressione  
9 - Valvola 2° stadio  
10 - Valvola 1° stadio  
11 - Presa di pressione ausiliaria

#### INNESCO POMPA

Nell'impianto di Fig. 6 è sufficiente allentare l'attacco del vacuometro (6, Fig. 7) ed attendere la fuoriuscita del combustibile.

Negli impianti di Fig. 8 e 9 avviare il bruciatore ed attendere l'innesco. Se avviene il blocco prima dell'arrivo del combustibile, attendere almeno 20 secondi, poi ripetere l'operazione.

Non si deve superare la depressione max. di 0,4 bar (30 cm Hg).

Oltre tale valore si ha liberazione di gas dal combustibile. Si raccomanda che le tubazioni siano a perfetta tenuta.

Negli impianti in depressione si consiglia di far arrivare la tubazione di ritorno alla stessa altezza della tubazione di aspirazione. In questo caso non è necessaria la valvola di fondo. Se invece la tubazione di ritorno arriva sopra il livello del combustibile la valvola di fondo è indispensabile. Questa soluzione è meno sicura della precedente per la possibile mancanza di tenuta della valvola.

| H<br>metri | L metri     |              |
|------------|-------------|--------------|
|            | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0          | 35          | 100          |
| 0,5        | 30          | 100          |
| 1          | 25          | 100          |
| 1,5        | 20          | 90           |
| 2          | 15          | 70           |
| 3          | 8           | 30           |
| 3,5        | 6           | 20           |




Fig. 8




Fig. 9

È necessario installare un filtro sulla linea di alimentazione del combustibile

\* Dispositivo automatico di intercettazione secondo circolare Ministero dell'interno n° 73 del 29/7/71.

H = dislivello;

L = max. lunghezza del tubo di aspirazione;

ø i = diametro interno del tubo.

### 3.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

#### ATTENZIONE

**NON SCAMBIARE IL  
NEUTRO CON LA FASE**


#### NOTE:

- Sezione dei conduttori 1,5 mm<sup>2</sup>.
- I collegamenti elettrici eseguiti dall'installatore devono rispettare le norme vigenti nel paese.

★ (Vedi Pag. 4). Collegare il dispositivo automatico di intercettazione (230V - 0,5A max.) ai morsetti **N - B4** della spina 7 poli.

■ Collegare il termostato 2° stadio ai morsetti **T6 - T8** togliendo il ponte.

**COLLAUDO:** Verificare l'arresto del bruciatore aprendo i termostati, ed il blocco **oscurando** il sensore fiamma.



Per togliere l'apparecchiatura dal bruciatore allentare la vite (A, Fig. 10) dopo aver sconnesso tutti i componenti, la spina a 7 poli ed il filo di terra.

In caso di smontaggio dell'apparecchiatura riavvitare la vite (A) con una coppia di serraggio da 1 ÷ 1,2 Nm.

## 4. FUNZIONAMENTO

### 4.1 REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE

In conformità con EN267, l'applicazione del bruciatore alla caldaia, la regolazione e il collaudo, devono essere eseguiti nell'osservanza del manuale d'istruzione della caldaia stessa, compreso il controllo della concentrazione di CO e CO<sub>2</sub> nei fumi, della loro temperatura e di quella media dell'acqua della caldaia.

A seconda della portata richiesta dalla caldaia vanno definiti: l'ugello, la pressione della pompa, la regolazione della testa di combustione, la regolazione della serranda dell'aria secondo la tabella seguente.

I valori di tabella sono riferiti al 12% di CO<sub>2</sub> ed al livello del mare.

| Ugello |        | Pressione pompa |           | Portata bruciatore |           | Regolazione testa | Regolazione serranda |           |
|--------|--------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|
|        |        | bar             |           | kg/h ± 4%          |           |                   | 1° stadio            | 2° stadio |
| GPH    | Angolo | 1° stadio       | 2° stadio | 1° stadio          | 2° stadio | Tacca             | Tacca                | Tacca     |
| 1,00   | 60°    | 9               | 14        | 3,5                | 4,3       | 0                 | 0,2                  | 1,5       |
| 1,10   | 60°    | 9               | 14        | 3,8                | 4,8       | 1                 | 0,4                  | 2,1       |
| 1,25   | 60°    | 9               | 14        | 4,3                | 5,4       | 2                 | 0,6                  | 2,6       |
| 1,50   | 60°    | 9               | 14        | 5,2                | 6,5       | 3                 | 0,8                  | 3,4       |
| 1,75   | 60°    | 9               | 14        | 6,1                | 7,6       | 4                 | 1,2                  | 4,8       |
| 2,00   | 60°    | 9               | 14        | 7,0                | 8,7       | 5                 | 1,4                  | 5,4       |
| 2,25   | 60°    | 9               | 14        | 7,8                | 9,8       | 6                 | 1,6                  | 6,0       |

### 4.2 UGELLI CONSIGLIATI


Monarch tipo R; Delavan tipo W - E; Steinen tipo Q; Danfoss tipo S; Satronic tipo S.

### POSIZIONE DI MANUTENZIONE

L'ACCESSIBILITÀ ALL'UGELLO, ALL'ELICA ED AGLI ELETTRODI PUÒ AVVENIRE IN DUE MODI:

**A** Fig. 11 – Estrarre il bruciatore dalla caldaia dopo avere tolto il dado di fissaggio alla flangia.

- Agganciare il bruciatore alla flangia (1), togliere il boccaglio (2) dopo aver allentato le viti (3).
- Sfilare i cavetti (4) dagli elettrodi, estrarre dal gruppo portaugello il gruppo supporto elica (5) dopo aver allentato la vite (3, Fig. 13, Pag. 7).
- Avvitare l'ugello (6) correttamente stringendolo come mostrato in figura.
- Nella versione testa lunga la chiave di presa (7) deve bloccare la parte di prolunga che porta l'ugello.






## B Fig. 12

- Estrarre il gruppo portaugello (1) dopo aver allentato le viti (2), svitato il dado (3), sfilato i cavetti (4) dall'apparecchiatura ed il sensore fiamma (5).
- Sfilare i cavetti (4) dagli elettrodi, estrarre dal gruppo portaugello (1) il gruppo supporto elica (8) dopo aver allentato la vite (3, Fig. 13).
- **Avvitare l'ugello (9) correttamente stringendolo come mostrato in figura.**
- **Nella versione testa lunga la chiave di presa (10) deve bloccare la parte di prolunga che porta l'ugello.**

### ATTENZIONE

Al rimontaggio del gruppo portaugello avvitare il dado (3) come mostrato in figura sotto.



## 4.3 REGOLAZIONE TESTA (Fig. 12)

Dipende dalla portata del bruciatore e si esegue ruotando in senso orario o antiorario la vite di regolazione (6) fino a che la tacca incisa sulla staffa di regolazione (7) coincide con il piano esterno del gruppo portaugello (1).

- Nello schizzo, la testa è regolata per una portata di 1,50 GPH a 15 bar.

La tacca 3 della staffa di regolazione (7) coincide con il piano esterno del gruppo portaugello (1) come indicato in tabella.

## 4.4 REGOLAZIONE ELETTRODI

### ATTENZIONE

Appoggiare il gruppo supporto-elica (1) al portaspruzzo (2) e bloccare con la vite (3).

Per eventuali aggiustamenti allentare la vite (4) e spostare il gruppo elettrodi (5), vedi Fig.

13).

Per accedere agli elettrodi eseguire l'operazione descritta al capitolo 4.1 – alla voce “UGELLI CONSIGLIATI” (Pag. 6).




Fig. 12




Fig. 13

### ATTENZIONE

LE MISURE DEVONO ESSERE RISPETTATE

4.5 PRESSIONE POMPA E PORTATA ARIA

■ REGOLAZIONE 1° STADIO

REGOLAZIONE SERRANDA ARIA

Allentare il dado (1), agire sulla vite (2) e portare l'indice (3) sulla posizione desiderata. Quindi bloccare il dado (1),(vedi Fig. 14).

REGOLAZIONE PRESSIONE

Viene tarata in fabbrica a 9 bar.  
Se è necessario ritardare tale pressione o se si preferisce cambiarla, basta agire sulla vite (7).  
Il manometro per il controllo della pressione va montato al posto del tappo (8), (vedi Fig. 15).


■ REGOLAZIONE 2° STADIO

REGOLAZIONE SERRANDA ARIA

Allentare il dado (4), agire sulla vite (5) fino a portare l'indice (6) sulla posizione desiderata. Quindi bloccare il dado (4), (vedi Fig. 14).


REGOLAZIONE PRESSIONE

Viene tarata in fabbrica a 14 bar.  
Se è necessario ritardare tale pressione, o se si preferisce cambiarla, basta agire sulla vite (9).  
Il manometro per il controllo della pressione va montato al posto del tappo (8), (vedi Fig. 15).  
All'arresto del bruciatore la serranda dell'aria si chiude automaticamente, **fino ad una depressione max. al camino di 0,5 mbar.**



S7064

4.6 PROGRAMMA DI AVVIAMENTO



D6040

**A** Segnalato dalla spia sull'apparecchiatura di comando e controllo (4, Fig. 1, Pag. 1).

## 5. MANUTENZIONE

Il bruciatore richiede una manutenzione periodica, che deve essere eseguita da personale abilitato. La manutenzione diventa essenziale per un buon funzionamento del bruciatore, evitando in questo modo consumi eccessivi di combustibile e riducendo pertanto le emissioni inquinanti nell'ambiente.

**Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o controllo, togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore agendo sull'interruttore generale dell'impianto.**

### LE OPERAZIONI BASILARI DA EFFETTUARE SONO LE SEGUENTI:

- Controllare che non ci siano eventuali occlusioni o ammaccature nei tubi di alimentazione e ritorno del combustibile.
- Effettuare la pulizia del filtro di linea di aspirazione del combustibile e del filtro della pompa.
- Rilevare il corretto consumo di combustibile.
- Cambiare ugello.
- Effettuare la pulizia della testa di combustione nella zona di uscita del combustibile, sull'elica di turbolenza.
- Lasciare funzionare il bruciatore a pieno regime per circa dieci minuti, controllando le corrette tarature in 1° e 2° stadio di tutti gli elementi indicati nel presente manuale.

**Quindi effettuare un'analisi della combustione verificando:**

- Temperatura dei fumi al camino;
- Contenuto della percentuale di CO<sub>2</sub>;
- Contenuto di CO (ppm);
- Indice di opacità dei fumi, secondo la scala di Bacharach.

## 6. ANOMALIE / RIMEDI

Si elencano alcune cause e i possibili rimedi a una serie di anomalie che potrebbero verificarsi e portare ad un mancato o non regolare funzionamento del bruciatore.

Un'anomalia, nel funzionamento nella maggior parte dei casi, porta alla accensione della segnalazione all'interno del pulsante di sblocco dell'apparecchiatura di comando e controllo (pos. 4, Fig. 1, Pag. 1).

All'accendersi di questo segnale, il bruciatore potrà funzionare nuovamente solo dopo aver premuto a fondo il pulsante di sblocco; fatto ciò, se avviene un'accensione regolare, si può imputare l'arresto ad una anomalia transitoria e non pericolosa.

Al contrario, se il blocco persiste si dovrà ricercare la causa dell'anomalia e attuare i rimedi illustrati nella tabella seguente.

| ANOMALIE                                                             | POSSIBILE CAUSA                                                                  | RIMEDIO                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Il bruciatore non parte alla chiusura del termostato di regolazione. | Manca l'alimentazione elettrica.                                                 | Verificare presenza tensione ai morsetti L1 – N della spina 7 poli. |
|                                                                      |                                                                                  | Verificare lo stato dei fusibili.                                   |
|                                                                      |                                                                                  | Verificare che il termostato di massima non sia in blocco.          |
|                                                                      | Il sensore fiamma vede luce estranea.                                            | Eliminare la fonte di luce.                                         |
|                                                                      | Termostati di consenso guasti.                                                   | Provvedere ad una loro sostituzione.                                |
|                                                                      | Le connessioni dell'apparecchiatura elettronica non sono correttamente inserite. | Controllare e connettere a fondo tutte le prese.                    |

| ANOMALIE                                                                                                      | POSSIBILE CAUSA                                   | RIMEDIO                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il bruciatore esegue normalmente il ciclo di pre-ventilazione ed accensione e si blocca dopo circa 5s.</b> | Il sensore fiamma è sporco.                       | Provvedere a una sua pulizia.                                                    |
|                                                                                                               | Il sensore fiamma è difettoso.                    | Provvedere a una sua sostituzione.                                               |
|                                                                                                               | La fiamma si stacca o non si forma.               | Controllare la pressione e la portata del combustibile.                          |
|                                                                                                               |                                                   | Controllare la portata dell'aria.                                                |
|                                                                                                               |                                                   | Cambiare ugello.                                                                 |
| <b>Avviamento del bruciatore con ritardo di accensione.</b>                                                   | Gli elettrodi di accensione sono mal posizionati. | Verificare la bobina dell'elettrovalvola di 1° stadio.                           |
|                                                                                                               |                                                   | Provvedere a una corretta regolazione secondo quanto indicato in questo manuale. |
|                                                                                                               | Portata dell'aria troppo elevata.                 | Regolare la portata dell'aria secondo quanto indicato in questo manuale.         |
|                                                                                                               | Ugello sporco o deteriorato.                      | Provvedere a una sua sostituzione.                                               |



ATTENZIONE

In caso di arresto del bruciatore, per evitare danni all'installazione, non sbloccare il bruciatore più di due volte di seguito. Se il bruciatore va in blocco per la terza volta, contattare il servizio di assistenza.



PERICOLO

Nel caso in cui si verificassero ulteriori blocchi o anomalie del bruciatore, gli interventi devono essere effettuati esclusivamente da personale abilitato ed autorizzato, secondo quanto riportato nel presente manuale ed in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti.

## AVVERTENZA

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati a persone, animali e cose da errori nella installazione e taratura del bruciatore, da un suo uso improprio, erraneo ed irragionevole, da inosservanza del manuale d'istruzione dato a corredo del bruciatore stesso e dall'intervento di personale non abilitato.

Il personale abilitato è quello avente i requisiti tecnico professionali indicati dalla legge 5 marzo 1990 n° 46.

L'organizzazione commerciale RIELLO dispone di una capillare rete di agenzie e servizi tecnici il cui personale partecipa periodicamente a corsi di istruzione e aggiornamento presso il Centro di Formazione aziendale.

# INHALT

|                                               |          |                                              |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. BESCHREIBUNG DES BRENNERS . . .</b>     | <b>1</b> | <b>4. BETRIEB . . . . .</b>                  | <b>6</b> |
| 1.1 Mitgeliefertes Zubehör . . . . .          | 1        | 4.1 Einstellung der Brennerleistung. . . . . | 6        |
| <b>2. TECHNISCHE MERKMALE . . . . .</b>       | <b>2</b> | 4.2 Empfohlene Düsen . . . . .               | 6        |
| 2.1 Technische Daten . . . . .                | 2        | 4.3 Brennkopfeinstellung. . . . .            | 7        |
| 2.2 Abmessungen . . . . .                     | 2        | 4.4 Elektrodeneinstellung . . . . .          | 7        |
| 2.3 Betriebsbereich . . . . .                 | 2        | 4.5 Pumpendruck und Luftdurchsatz . . . . .  | 8        |
| <b>3. INSTALLATION . . . . .</b>              | <b>3</b> | 4.6 Betriebsablauf. . . . .                  | 8        |
| 3.1 Brennermontage . . . . .                  | 3        | <b>5. WARTUNG . . . . .</b>                  | <b>9</b> |
| 3.2 Brennstoffversorgung. . . . .             | 3        | <b>6. STÖRUNGEN / ABHILFE . . . . .</b>      | <b>9</b> |
| 3.3 Ölversorgungsanlage . . . . .             | 4        |                                              |          |
| 3.4 Elektrisches Verdrahtungsschema . . . . . | 5        |                                              |          |

## 1. BESCHREIBUNG DES BRENNERS

Heizölbrenner mit zweistufigem Betrieb.

- Der Brenner entspricht der Schutzart IP 40 gemäß EN 60529.
- Brenner mit CE-Kennzeichnung gemäß der EWG-Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE, Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/UE.

- 1 – Ölpumpe mit Druck-Umschalter
- 2 – Elektronischer Verzögerer
- 3 – Steuergerät
- 4 – Entstörtaste mit Störanzeige
- 5 – Kesselflansch mit Isolierdichtung
- 6 – 2. Stufe Luftklappenregulierung
- 7 – Düsenstock
- 8 – Flammenfühler
- 9 – Luftsteuerung
- 10 – 4- polige Steckdose
- 11 – 2. Stufe Ventil
- 12 – 1. Stufe Ventil




Abb. 1

### 1.1 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR


|                                             |       |                                              |       |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Kesselflansch mit Isolierdichtung . . . . . | 1 St. | Schraube und Muttern für Brenner-Flansch . . | 1 St. |
| Ölschläuche mit Anschlußnippel . . . . .    | 2 St. | Schrauben und Muttern für Kesselflansch . .  | 4 St. |
| 7- poliger Stecker. . . . .                 | 1 St. | 4- poliger Stecker . . . . .                 | 1 St. |

2. TECHNISCHE MERKMALE


2.1 TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TYP                                | 380T1                                                                         |
| Durchsatz - Feuerungswärmeleistung | 3,6/4,1 ÷ 10 kg/h – 42/49 ÷ 118 kW                                            |
| Brennstoff                         | Heizöl-EL (nach DIN 51603, ÖNORM C1109),<br>max. Viskosität bei 20°C: 6 mm²/s |
| Stromversorgung                    | Einphase, ~50Hz 230V ± 10%                                                    |
| Motor                              | Stromaufnahme 0,9A – 2720 U/min – 285 rad/s                                   |
| Kondensator                        | 4 µF                                                                          |
| Zündtransformator                  | Sekundärspannung 8 kV – 16 mA                                                 |
| Pumpe                              | Druck: 8 ÷ 15 bar                                                             |
| Leistungsaufnahme                  | 0,18 kW                                                                       |

2.2 ABMESSUNGEN




2.3 BETRIEBSBEREICH (nach EN 267)




### 3. INSTALLATION

#### 3.1 BRENNERMONTAGE



- Die Schraube und die beiden Muttern am Flansch (1) montieren, (siehe Abb. 3).
- Falls erforderlich, die Bohrungen der Isolierdichtung (5) erweitern, (siehe Abb. 4).
- Mit den Schrauben (2) und (falls erforderlich) den Muttern (3) den Flansch (1) an der Kesseltür (4) mit Isolierdichtung (5) montieren, (siehe Abb. 2).

#### 3.2 BRENNSTOFFVERSORGUNG



Die Ölschläuche werden mit den Winkelanschlüssen an der Ölpumpe montiert, wobei die Ölschläuche nach links oder nach rechts aus dem Brenner herausgeführt werden können.

Es muß jeweils die Halteschelle (1) bzw. die Kabelzugentlastung (2) gewechselt werden, (siehe Abb. 5).


### 3.3 ÖLVERSORGUNGSANLAGE

#### WICHTIGER HINWEIS:

■ Es muß sichergestellt werden, daß die Ölrücklauf-Leitung ohne Verengung und Verstopfung frei in den Tank zurückgeführt wird. Durch Druckerhöhung von mehr als 0,5 bar im Rücklauf wird die Ölpumpe undicht.


■ Die Pumpe ist werksseitig für den Zweirohr-Betrieb eingerichtet. Wird ein Pumpen-Einrohrbetrieb für notwendig erachtet, so ist der Rücklauf-Schlauchleistungsstopfen (2) zu lösen und die By-Pass Schraube (3) zu entfernen. Danach ist der Rücklauf-Schlauchleistungsstopfen wieder anzuschließen. (Siehe Abb. 7).

#### IN DEUTSCHLAND NICHT ZULÄSSIGE ANLAGE



| H<br>Meter | L Meter     |              |
|------------|-------------|--------------|
|            | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0,5        | 10          | 20           |
| 1          | 20          | 40           |
| 1,5        | 40          | 80           |
| 2          | 60          | 100          |

- 1 - Saugleitung
- 2 - Rücklaufleitung
- 3 - By-pass schraube
- 4 - Manometeranschluss
- 5 - 2. Stufe Druckregler



- 6 - Vakuummeteranschluss
- 7 - 1. Stufe Druckregler
- 8 - Kolben des Druck-Umschalters
- 9 - 2. Stufe Ölmagnetventil
- 10 - 1. Stufe Ölmagnetventil
- 11 - Hilfsdruckanschluss

#### AUFFÜLLEN DER PUMPE MIT HEIZÖL:



Bei der in Abb. 6 dargestellten Anlage ist es ausreichend, wenn man den Vakuummeteranschluss (6, Abb. 7) lockert und das Austreten des Brennstoffes abwartet.

Bei den in Abb. 8 und in Abb. 9 dargestellten Anlagen den Brenner starten und das Auffüllen abwarten. Sollte vor Eintritt des Brennstoffes eine Störabschaltung erfolgen, mindestens 20 Sekunden warten und danach den Vorgang wiederholen.

Der max. Unterdruck in der Saugleitung von 0,4 bar (30 cm Hg) darf nicht unterschritten werden. Unter diesem Wert bilden sich im Brennstoff Gase. Sich unbedingt vergewissern, daß die Leitungen absolut dicht sind.

Bei den Anlagen nach Abb. 9, empfehlen wir, die Ölrücklauf-Leitung in gleicher Höhe wie die Saugleitung im Tank enden zu lassen. Es kann auf ein Fußventil in der Saugleitung verzichtet werden. Endet die Rücklauf-Leitung über dem Ölniveau wird auf der Saugseite zwingend ein Fußventil benötigt, wobei dieses dann bei Verschmutzung Probleme verursachen kann.

| H<br>meter | L meter     |              |
|------------|-------------|--------------|
|            | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0          | 35          | 100          |
| 0,5        | 30          | 100          |
| 1          | 25          | 100          |
| 1,5        | 20          | 90           |
| 2          | 15          | 70           |
| 3          | 8           | 30           |
| 3,5        | 6           | 20           |



In der Brennstoff-Ansaugleitung muß ein Filter eingebaut werden.

H = Höhenunterschied; L = max. Länge der Saugleitung; ø i = Innendurchmesser der Leitung.



### 3.4 ELEKTRISCHES VERDRAHTUNGSSCHEMA

## WICHTIGER HINWEIS


**NULLEITER NICHT MIT DER  
PHASE VERWECHSELN.**

### ANMERKUNGEN:

- Leiterdurchmesser 1 mm<sup>2</sup>.
- Die vom Installateur ausgeführten elektrischen Verbindungen müssen den Lokalen Bestimmungen entsprechen.

■ 2. Stufe Thermostat zwischen T6 und T8 Klemmen anschliessen, dabei die Brücke entfernen.

**PRÜFUNG:** Die Regelabschaltung des Brenners kann man überprüfen, indem man die Thermostate öffnet. Die Störabschaltung kann man überprüfen, indem man den Flammenfühler **abdeckt**.



## 4. BETRIEB

### 4.1 EINSTELLUNG DER BRENNERLEISTUNG

In Konformität mit der EN267 müssen die Anbringung des Brenners am Heizkessel, die Einstellung und die Inbetriebnahme unter Beachtung der Betriebsanleitung der Heizkessels ausgeführt werden, einschließlich Kontrolle der Konzentration von CO und CO<sub>2</sub> in den Abgasen, ihrer Temperatur und der mittlenen Kesseltemperatur.

Entsprechend der gewünschten Keselleistung werden Düse, Pumpendruck, Einstellung des Brennkopfes und der Luftklappe gemäß folgender Tabelle bestimmt.

Die in der Tabelle verzeichneten Werte beziehen sich auf einen CEN-Heizkessel (Gemäß EN267), auf 12,5% CO<sub>2</sub>, auf Meereshöhe und eine Raum- und Heizöltemperatur von 20 °C.

| Düse |        | Pumpendruck |          | Brenner-Durchsatz |          | Brennkopf-Einstellung | Luftklappeneinstellung |          |
|------|--------|-------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|
|      |        | bar         |          | kg/h ± 4%         |          |                       | 1. Stufe               | 2. Stufe |
| GPH  | Winkel | 1. Stufe    | 2. Stufe | 1. Stufe          | 2. Stufe | Raste                 | Raste                  | Raste    |
| 1,00 | 60°    | 9           | 14       | 3,5               | 4,3      | 0                     | 0,2                    | 1,5      |
| 1,10 | 60°    | 9           | 14       | 3,8               | 4,8      | 1                     | 0,4                    | 2,1      |
| 1,25 | 60°    | 9           | 14       | 4,3               | 5,4      | 2                     | 0,6                    | 2,6      |
| 1,50 | 60°    | 9           | 14       | 5,2               | 6,5      | 3                     | 0,8                    | 3,4      |
| 1,75 | 60°    | 9           | 14       | 6,1               | 7,6      | 4                     | 1,2                    | 4,8      |
| 2,00 | 60°    | 9           | 14       | 7,0               | 8,7      | 5                     | 1,4                    | 5,4      |
| 2,25 | 60°    | 9           | 14       | 7,8               | 9,8      | 6                     | 1,6                    | 6,0      |


**4.2 EMPFOHLENE DÜSEN:** Monarch Typ R ; Delavan Typ W - E ;  
Steinen Typ Q ; Danfoss Typ S ; Satronic Typ S.

### WARTUNGSSTELLUNG

**DIE ZUGÄNLICHKEIT DER DÜSE, DER STAUSCHEIBE UND DEN ELEKTRODEN WIRD DURCH FOLGENDE VORGEHENSWEISE ERLEICHTERT:**

#### **A Abb. 11**

- Den Brenner vom Kessel abnehmen, zuvor die Befestigungsmutter vom Flansch abschrauben.
- Den Brenner an dem Flansch (1) hängen, das Brennerrohr (2) wegnehmen, nachdem man vorher die Schrauben (3) gelockert hat.
- Die Zündkabel (4) von den Elektroden abziehen, den Stauscheibenhalter (5) vom Düsenstock herausnehmen, nachdem die Befestigungsschraube (3, Abb. 13, Seite 7) gelockert wurde.
- Die Düse (6) richtig anschrauben, wie in der Abbildung dargestellt.
- In der Version mit Flammkopfverlängerung muss der Griffschlüssel (7) das Verlängerungs-ende mit der Düse blockieren.




## B Abb. 12

- Den Düsenstock (1) herausnehmen, nachdem vorher die Schrauben (2) gelockert, die Mutter (3) gelöst, die Zündkabel (4) vom Steuergerät und der Flammenfühler (5) abgenommen wurden.
- Die Zündkabel (4) von den Elektroden abnehmen, den Stauscheibenhalter (8) vom Düsenstock (1) herausnehmen, nachdem die Schraube (3, Abb. 13) gelockert wurde.
- Die Düse (9) richtig anschrauben, wie abgebildet.
- In der Version mit Flammkopfverlängerung muss der Griffschlüssel (10) das Verlängerende mit der Düse blockieren.

### ACHTUNG

Bei der Wiedermontage des Düsenstockes die Mutter (3) anschrauben wie in Abbildung dargestellt.



## 4.3 BRENNKOPFEINSTELLUNG (Siehe Abb. 12)

Sie ist vom Öldurchsatz abhängig und wird ausgeführt, indem man die Einstellschraube (6) im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn soweit dreht, bis die auf der Einstellspindel markierte Raste (7) mit der Kante am Düsenstock (1) übereinstimmt.

- In der Abbildung ist der Brennkopf auf einen Durchsatz von 1,50 GPH bei 15 bar eingestellt. Die Raste 3 der Einstellspindel (7) stimmt mit der äußeren Ebene des Düsenstocks (1) überein, wie in der Tabelle angegeben.

## 4.4 ELEKTRODENEINSTELLUNG (siehe Abb. 13)


### WICHTIGER HINWEIS

Setzen den Stauscheibe-Halter (1) gegen den Düsenstock (2) und befestige ihn mit der Schraube (3).

Für eventuelle Einstellungen die Schraube (4) lösen und das Elektrodenpaar (5) verstellen.

Um Zugang zu den Elektroden zu erhalten, die im Kapitel 4.2 unter dem Stichpunkt "EMPFOHLENE DÜSEN" (S. 6) beschriebene Anleitung befolgen.

Abb. 13



### WICHTIGER HINWEIS

DIE ABSTÄNDE MÜSSEN EINGEHALTEN WERDEN

## 4.5 PUMPENDRUCK UND LUFTDURCHSATZ

### ■ EINSTELLUNG 1. STUFE

#### LUFTKLAPPENEINSTELLUNG

Die Kontermutter (1) lösen und durch Drehen der Schraube (2) den Zeiger (3) auf die gewünschte Stellung einstellen. Dann die Kontermutter (1) wieder festdrehen, (siehe Abb. 14).

#### DRUCKEINSTELLUNG

Wird werksseitig auf 9 bar eingestellt.  
Druckänderung an Stellschraube (7) vornehmen.  
Der Manometer zur Druckkontrolle wird an Pos. (8) montiert, (siehe Abb. 15).

### ■ EINSTELLUNG 2. STUFE


#### LUFTKLAPPENEINSTELLUNG

Die Kontermutter (4) lösen und durch Drehen der Schraube (5) den Zeiger (6) auf die gewünschte Stellung einstellen. Dann die Kontermutter (4) wieder festdrehen, (siehe Abb. 14).

#### DRUCKEINSTELLUNG


Wird werksseitig auf 14 bar eingestellt.  
Druckänderung an Stellschraube (9) vornehmen.  
Der Manometer zur Druckkontrolle wird an Pos. (8) montiert, (siehe Abb. 15).

Bei Brennerstillstand schließt die Luftklappe automatisch, **bis zu einem max. Unterdruck im Schornstein von 0,5 mbar**




S7064

## 4.6 BETRIEBSABLAUF



Störabschaltung  
wegen Nichtzündung

**C**



D6040

**C** Wird durch die Kontrollampe am Steuer- und Überwachungsgerät signalisiert (4, Abb. 1, S. 1).

## 5. WARTUNG

Der Brenner muß in regelmäßigen Zeitabständen vom Kundendienst gewartet werden.

Die Wartung ist für den umweltfreundlichen Betrieb des Brenners unbedingt notwendig. Es wird dadurch sichergestellt, daß bestmögliche Energie-Verbrauchswerte erreicht werden, was mit einer Schadstoff-Reduzierung gleichzusetzten ist.

**Vor jeder Wartungsarbeit den Brenner stromlos schalten.**

### WICHTIGSTE WARTUNGSARBEITEN:

- Überprüfen, ob die Ölversorgungsleitung und die Rücklaufleitung weder verstopft noch geknickt sind.
- Filter in der Versorgungsleitung und an der Pumpe reinigen.
- Die Reinigung des Flammenfühleres ausführen, (8, Abb. 1, Seite 1).
- Korrekten Brennstoffverbrauch überprüfen.
- Öldüse austauschen (siehe Abb. 12, Seite 7) und die korrekte Stellung der Elektroden überprüfen (Abb. 13, Seite 7).
- Brennerkopf und Stauscheibe reinigen.
- Brenner ca. 10 Minuten auf voller Leistung laufen lassen, alle in diesem Handbuch aufgeführten Elemente für 1. und 2. Stufe korrekt einstellen. **Danach Abgasanalyse erstellen:**
  - Abgastemperatur,    ● CO<sub>2</sub>- Gehalt (%),    ● CO-Gehalt (ppm),    ● Rußtest.

## 6. STÖRUNGEN / ABHILFE

Nachfolgend finden Sie einige denkbare Ursachen und Abhilfemöglichkeiten für Störungen, die den Betrieb des Brenners beeinflussen oder einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Brenners verursachen könnten. In den meisten Fällen führt eine Störung zum Aufleuchten der Kontrolleuchte in der Entstörtaste des Steuergeräts (4, Abb. 1, S. 1).

Beim Aufleuchten dieses Signals kann der Brenner erst nach Drücken der Entstörtaste wieder in Betrieb gesetzt werden. Wenn anschließend eine normale Zündung erfolgt, so war die Störabschaltung auf eine vorübergehende, ungefährliche Störung zurückzuführen.

Wenn hingegen die Störabschaltung weiterhin fortbesteht, so sind die Ursachen der Störung und die entsprechenden Abhilfemaßnahmen folgender Tabelle zu entnehmen:

| STÖRUNGEN                                               | MÖGLICHE URSACHE                                                   | ABHILFE                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bei Wärmeanforderung läuft der Brenner nicht an.</b> | Keine Stromzufuhr.                                                 | Spannung zwischen den Klemmen L1 - N des 7- poligen Steckers prüfen.    |
|                                                         |                                                                    | Sicherungen überprüfen.                                                 |
|                                                         |                                                                    | Überprüfen, ob der max.- Thermostat nicht auf Störabschaltung steht.    |
|                                                         | Der Flammenfühler meldet Fremdlicht.                               | Lichtquelle beseitigen.                                                 |
|                                                         | Freigabethermostate defekt.                                        | Austauschen.                                                            |
|                                                         | Die Verbindungen des Steuergerätes sind nicht richtig eingesteckt. | Sämtliche Steckverbindungen überprüfen und bis zum Anschlag einstecken. |

| STÖRUNGEN                                                                                                                      | MÖGLICHE URSACHE                               | ABHILFE                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der Brenner führt den Vorbelüftungs- und Zündzyklus regulär aus; nach ungefähr 5 Sekunden erfolgt eine Störabschaltung.</b> | Der Flammenfühler ist verschmutzt.             | Reinigen.                                                                |
|                                                                                                                                | Der Flammenfühler ist defekt.                  | Austauschen.                                                             |
|                                                                                                                                | Die Flamme reißt ab oder bildetsich nicht.     | Brennstoffdruck und- Durchsatz überprüfen.                               |
|                                                                                                                                |                                                | Luftdurchsatz überprüfen.                                                |
|                                                                                                                                |                                                | Düse wechseln.                                                           |
| <b>Anfahren des Brenners mit verspäteter Zündung.</b>                                                                          |                                                | 1. Stufe Magnetventilspule überprüfen.                                   |
|                                                                                                                                | Zünder Elektroden nicht in richtiger Position. | Gemäß den Angaben dieser Anleitung korrekt einstellen.                   |
|                                                                                                                                | Zu hoher Luftdurchsatz.                        | Gemäß den Angaben dieser Anleitung den Luftdurchsatz korrekt einstellen. |
|                                                                                                                                | Verschmutzte oder defekte Düse.                | Austauschen.                                                             |



ACHTUNG

Im Falle des Abschaltens des Brenners den Brenner nicht mehrmals hintereinander ent-stören, um Schäden an der Installation zu vermeiden. Falls der Brenner zum dritten Mal hintereinander eine Störabschaltung vornimmt, kontaktieren Sie den Kunden-dienst.



GEFAHR

Sollten weitere Störabschaltungen oder Anomalien des Brenners auftreten, dürfen die Eingriffe nur von befugtem Fachperso-nal entsprechend den Angaben in diesem Handbuch und gemäß den geltenden ge-setzlichen Vorschriften und Normen durch-geführt werden.

## WICHTIGER HINWEIS

Jegliche vertragliche und außervertragliche Haftung des Herstellers für Schäden an Personen, Tieren und Sachen, die durch Fehler bei der Installation und Einstellung des Brenners, durch unsachgemäßen, fal-schen und unvernünftigen Gebrauch desselben, durch Nichtbeachtung der mitgelieferten Bedienungsan-leitung und durch das Eingreifen von unbefugtem Personal verursacht werden, ist ausgeschlossen.

## SOMMAIRE

|                                       |          |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1. DESCRIPTION DU BRULEUR.....</b> | <b>1</b> | <b>4. FONCTIONNEMENT.....</b>         | <b>6</b> |
| 1.1 Matériel fourni .....             | 1        | 4.1 Réglage de la combustion.....     | 6        |
| <b>2. DONNEES TECHNIQUES .....</b>    | <b>2</b> | 4.2 Gicleurs conseillés .....         | 6        |
| 2.1 Données techniques .....          | 2        | 4.3 Réglage tête de combustion .....  | 7        |
| 2.2 Dimensions .....                  | 2        | 4.4 Réglage des électrodes.....       | 7        |
| 2.3 Plage de travail .....            | 2        | 4.5 Pression pompe et débit air.....  | 8        |
| <b>3. INSTALLATION .....</b>          | <b>3</b> | 4.6 Programme de mise en marche ..... | 8        |
| 3.1 Fixation à la chaudière.....      | 3        | <b>5. ENTRETIEN .....</b>             | <b>9</b> |
| 3.2 Alimentation du combustible.....  | 3        | <b>6. PANNES / REMEDES.....</b>       | <b>9</b> |
| 3.3 Installation hydraulique .....    | 4        |                                       |          |
| 3.4 Raccordements électriques .....   | 5        |                                       |          |

## 1. DESCRIPTION DU BRULEUR

Brûleur de fioul domestique à fonctionnement à deux allure.

- Brûleur conforme au degré de protection IP 40 selon EN 60529.
- Brûleur avec label CE conformément aux Directives CEE: Directive Machines 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE et Rendement 92/42/CEE.

- 1 – Pompe avec variateur de pression
- 2 – Retardateur électronique
- 3 – Boîte de commande et de contrôle
- 4 – Bouton de réarmement avec signalisation de sécurité
- 5 – Bride avec joint isolant
- 6 – Réglage du volet d'air 2ème allure
- 7 – Porte gicleur
- 8 – Capteur flamme
- 9 – Vérin hydraulique
- 10 – Prise 4 pôles
- 11 – Vanne 2ème allure
- 12 – Vanne 1ère allure




Fig. 1

S7215

### 1.1 MATERIEL FOURNI

Bride avec joint isolant..... N° 1  
 Vis et écrous pour bride..... N° 1  
 Fiche 7 pôles..... N° 1


Vis et écrous pour bride de montage sur la chaudière . N° 4  
 Flexibles avec nipples ..... N° 2 || Fiche 4 pôles ..... | N° 1 |

2. DONNEES TECHNIQUES


2.1 DONNEES TECHNIQUES

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| TYPE                          | 380 T1                                                        |
| Débit - Puissance thermique   | 3,6/4,1 ÷ 10 kg/h – 42/49 ÷ 118 kW                            |
| Combustible                   | Fioul domestique, viscosité max. à 20°C: 6 mm <sup>2</sup> /s |
| Alimentation électrique       | Monophasée, ~ 50Hz 230V ± 10%                                 |
| Moteur                        | 0,9A absorbés – 2720 t/min – 285 rad/s                        |
| Condensateur                  | 4 µF                                                          |
| Transformateur d'allumage     | Secondaire 8 kV – 16 mA                                       |
| Pompe                         | Pression: 8 ÷ 15 bar                                          |
| Puissance électrique absorbée | 0,18 kW                                                       |

2.2 DIMENSIONS




2.3 PLAGE DE TRAVAIL (selon EN 267)






### 3. INSTALLATION

#### 3.1 FIXATION A LA CHAUDIERE



- Insérer sur la bride (1) la vis et deux écrous, (voir Fig. 3).
- Elargir, si nécessaire, les trous dans le joint isolant (5), (voir Fig. 4).
- Fixer sur la plaque de la chaudière (4) la bride (1) par l'intermédiaire des vis (2) et (*si nécessaire*) des écrous (3) en **interposant le joint isolant (5)**, (voir Fig. 2).

#### 3.2 ALIMENTATION DU COMBUSTIBLE



Le brûleur est prééquipé pour recevoir les tubes d'alimentation du fioul des deux cotés. Selon que la sortie des flexibles est à droite ou à gauche, il peut y avoir lieu de changer l'emplacement de la plaque de fixation (1) avec la traverse de blocage du câble (2), (voir Fig. 5).

### 3.3 INSTALLATION HYDRAULIQUE

#### IMPORTANT:

■ Avant de mettre en fonction le brûleur il faut s'assurer que le tube de retour du combustible ne soit pas obstrué. Une contre-pression excessive provoquerait la rupture de l'organe d'étanchéité de la pompe.

■ La pompe est prévue pour un fonctionnement en bitube. Pour le fonctionnement en mono-tube, il faut dévisser le bouchon de retour (2), enlever la vis de by-pass (3) et ensuite revisser le bouchon (2), (voir Fig. 7).

#### INSTALLATION EN MONO-TUBE PAR GRAVITE (NON AUTORISÉE EN ALLEMAGNE)





Fig. 6

| H<br>mètres | L mètres    |              |
|-------------|-------------|--------------|
|             | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0,5         | 10          | 20           |
| 1           | 20          | 40           |
| 1,5         | 40          | 80           |
| 2           | 60          | 100          |

- 1 - Aspiration
- 2 - Retour
- 3 - Vis de by-pass
- 4 - Raccord manomètre
- 5 - Régulateur de pression 2ème allure



- 6 - Raccord vacuomètre
- 7 - Régulateur de pression 1ère allure
- 8 - Piston variateur de pression
- 9 - Vanne 2ème allure
- 10 - Vanne 1ère allure
- 11 - Prise de pression auxiliaire

#### AMORÇAGE DE LA POMPE:

Dans l'installation en Fig. 6, il faut desserrer le raccord du vacuomètre (6, Fig. 7) jusqu'à la sortie du combustible.

Dans les installations en Fig. 8 et 9, mettre en marche le brûleur et attendre l'amorçage.

Si la mise en sécurité se produit avant l'arrivée du combustible, attendre au moins 20 secondes, puis recommencer cette opération.

Il ne faut pas dépasser la dépression max. de 0,4 bar (30 cm Hg).

Au-dessus de cette valeur, il y a dégazage du combustible.

Les tuyauteries doivent être parfaitement étanches.

Dans les installations par dépression (Fig. 9) la tuyauterie de retour doit arriver à la même hauteur que celle d'aspiration. Dans ce cas il n'y a pas besoin de clapet de pied. Dans le cas contraire, le clapet de pied est indispensable.

Cette deuxième solution est moins sûre que la précédente en raison du manque d'étanchéité éventuel de ce clapet.

| H<br>mètres | L mètres    |              |
|-------------|-------------|--------------|
|             | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0           | 35          | 100          |
| 0,5         | 30          | 100          |
| 1           | 25          | 100          |
| 1,5         | 20          | 90           |
| 2           | 15          | 70           |
| 3           | 8           | 30           |
| 3,5         | 6           | 20           |




Fig. 8




Fig. 9

D5714

Il est nécessaire d'installer un filtre sur la ligne d'alimentation du combustible.

H = différence de niveau; L = longueur maximum du tube d'aspiration; ø i = diamètre interne du tube.

### 3.4 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

#### ATTENTION

**NE PAS INVERSER LE  
NEUTRE AVEC LA PHASE**


#### NOTES:

- Section conducteurs 1 mm<sup>2</sup>.
- Les branchements électriques exécutés par l'installateur doivent respecter le règlement en vigueur dans le Pays.

■ **Connecter le thermostat 2<sup>ème</sup> allure entre T6 et T8 en enlevant le pont.**

#### VERIFICATION:

Vérifier l'arrêt du brûleur à l'ouverture des thermostats et la mise en sécurité en **occultant** la capteur flamme.



Pour enlever la boîte de contrôle du brûleur, dévisser la vis (A, Fig. 10) après avoir débranché tous les composants, la fiche 7 pôles **et le fil de terre**.

**Au remontage, revisser la vis (A) avec une couple de serrage de 1 ÷ 1,2 Nm.**

## 4. FONCTIONNEMENT

### 4.1 REGLAGE DE LA COMBUSTION

Conformément à la EN267, suivre les indications du manuel de la chaudière pour monter le brûleur, effectuer le réglage et l'essai, contrôler la concentration de CO et CO<sub>2</sub>, dans les fumées, leur température et celle moyenne de l'eau de la chaudière.

Selon le débit nécessaire pour la chaudière, il faut déterminer le gicleur, la pression de la pompe, le réglage de la tête de combustion et le réglage du volet d'air, selon le tableau ci-dessous.

Les valeurs indiquées sur le tableau sont obtenues sur une chaudière CEN (selon EN 267).

Elles se réfèrent à 12,5% de CO<sub>2</sub>, au niveau de la mer, avec une température ambiante et du fioul de 20 °C.

| Gicleur |       | Pression pompe |      | Débit brûleur |      | Réglage tête combustion | Réglage volet d'air |             |
|---------|-------|----------------|------|---------------|------|-------------------------|---------------------|-------------|
|         |       | bar            |      | kg/h ± 4%     |      |                         | 1ère allure         | 2ème allure |
| GPH     | Angle | 1ère           | 2ème | 1ère          | 2ème | Index                   | Index               | Index       |
| 1,00    | 60°   | 9              | 14   | 3,5           | 4,3  | 0                       | 0,2                 | 1,5         |
| 1,10    | 60°   | 9              | 14   | 3,8           | 4,8  | 1                       | 0,4                 | 2,1         |
| 1,25    | 60°   | 9              | 14   | 4,3           | 5,4  | 2                       | 0,6                 | 2,6         |
| 1,50    | 60°   | 9              | 14   | 5,2           | 6,5  | 3                       | 0,8                 | 3,4         |
| 1,75    | 60°   | 9              | 14   | 6,1           | 7,6  | 4                       | 1,2                 | 4,8         |
| 2,00    | 60°   | 9              | 14   | 7,0           | 8,7  | 5                       | 1,4                 | 5,4         |
| 2,25    | 60°   | 9              | 14   | 7,8           | 9,8  | 6                       | 1,6                 | 6,0         |


**4.2 GICLEURS CONSEILLES:** Monarch type R ; Delavan type W - E ;  
Steinen type Q ; Danfoss type S ; Satronic type S

### POSITION D'ENTRETIEN

L'ACCESSIBILITE AU GICLEUR, A L'ACCROCHE FLAMME ET AUX ELECTRODES PEUT ETRE REALISE DE DEUX MANIERES:

**A** Fig. 11

- Enlever le brûleur de la chaudière, en enlevant l'écrou de fixation à la bride.
- Accrocher le brûleur à la bride (1), enlever le gueulard (2) après avoir desserré les vis (3).
- Débrancher les câbles (4) des électrodes, enlever de la ligne porte gicleur le support de l'accroche flamme (5) après avoir desserré la vis (3, Fig. 13, page 7).
- **Visser correctement le gicleur (6) en le serrant comme indiqué en figure.**
- Dans la version à tête longue, la clé de prise (7) doit bloquer la partie de rallonge qui porte le gicleur.




## B Fig. 12

- Enlever la ligne porte gicleur (1) après avoir desserré les vis (2), dévissé l'écrou (3), débranché les câbles (4) de la boîte de contrôle et la capteur flamme (5).
- Débrancher les câbles (4) des électrodes, enlever de la ligne porte-gicleur (1) le support de l'accroche-flamme (8) après avoir desserré la vis (3, Fig. 13).
- **Visser correctement le gicleur (9) en le serrant comme indiqué en figure.**
- Dans la version à tête longue, la clé de prise (10) doit bloquer la partie de rallonge qui porte le gicleur.

### ATTENTION


Au remontage de la ligne porte gicleur visser l'écrou (3) comme indiqué en figure ci-dessous.



## 4.3 REGLAGE TETE DE COMBUSTION (Voir Fig. 12)

Est en fonction du débit du brûleur et on l'obtient en tournant la vis (6) jusqu'à ce que l'index sur la tige de réglage (7) concorde avec le plan (1) sur le groupe porte gicleur (1).

- Dans le dessin la tête est réglée pour un débit de 1,50 GPH à 15 bar. La tige de réglage (7) est, en effet, dans la position 3, comme indiqué dans le tableau.



B Fig. 12

## 4.4 REGLAGE DES ELECTRODES (Voir Fig. 13)

### ATTENTION

Appuyer le support de l'accroche-flamme (1) au porte-gicleur (2) et bloquer avec la vis (3).

Pour éventuels ajustements desserrer la vis (4), et déplacer le groupe des électrodes (5).

Pour accéder aux électrodes, exécuter l'opération décrite au chapitre 4.2 – alinéa "GICLEURS CONSEILLÉS" (page 6).




Fig. 13

### ATTENTION

LES DISTANCES DOIVENT ETRE RESPECTEES

4.5 PRESSION POMPE ET DEBIT AIR

■ REGLAGE 1ère ALLURE

REGLAGE VOLET D’AIR:

Desserrer l’écrou (1), tourner la vis (2) jusqu’à ce que l’index (3) atteigne la position désirée et après bloquer l’écrou (1), (voir Fig. 14).

REGLAGE DE LA PRESSION FIOUL:

Le réglage à 9 bar a lieu à l’usine.  
Si la pression doit être modifiée, il suffit de tourner la vis (7).  
Le manomètre pour le contrôle de la pression doit être monté à la place du bouchon (8), (voir Fig. 15).

■ REGLAGE 2ème ALLURE


REGLAGE VOLET D’AIR:

Desserrer l’écrou (4), tourner la vis (5) jusqu’à ce que l’index (6) atteigne la position désirée et après bloquer l’écrou (4), (voir Fig. 14).


REGLAGE DE LA PRESSION FIOUL:

Le réglage à 14 bar a lieu à l’usine.  
Si la pression doit être modifiée, il suffit de tourner la vis (9). Le manomètre pour le contrôle de la pression doit être monté à la place du bouchon (8), (voir Fig. 15).

A l’arrêt du brûleur, le volet d’air se ferme automatiquement, **jusqu’à une dépression max. de 0,5 mbar dans la cheminée**



4.6 PROGRAMME DE MISE EN MARCHE



**C** Signalée par l'allumage du signal sur le bouton de réarmement manuel de la boîte de commande et de contrôle (4, Fig. 1, page 1).

## 5. ENTRETIEN

Le brûleur a besoin d'un entretien périodique qui doit être exécuté par un personnel spécialisé.

L'entretien est indispensable pour un bon fonctionnement du brûleur, cela évite également les consommations de combustible excessives et donc les émissions d'agents polluants.

**Avant chaque opération de nettoyage ou de contrôle, couper l'alimentation électrique en agissant sur l'interrupteur général.**

### LES OPERATIONS ESSENTIELLES A EFFECTUER SONT:

- Contrôler qu'il n'y a pas d'obturation ou d'altération des tuyauteries d'alimentation et de retour du combustible.
- Effectuer le nettoyage du filtre de la ligne d'aspiration du combustible et le filtre de la pompe.
- Effectuer le nettoyage de la capteur flamme, (8, Fig. 1, page 1).
- Vérifier si la consommation est correcte.
- Changer le gicleur, (voir Fig. 12, page 7) et contrôler si les électrodes sont placées correctement (Fig. 13, page 7).
- Nettoyer la tête de combustion (*l'orifice de sortie du combustible sur l'accroche-flamme*).
- Laisser fonctionner le brûleur à plein régime pendant 10 minutes environ en contrôlant en 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> allure tous les paramètres indiqués dans ce manuel. **Après, effectuer une analyse de la combustion en vérifiant:**
  - Température des fumées de la cheminée
  - Le pourcentage de CO<sub>2</sub>
  - Contenu de CO (ppm)
  - L'indice d'opacité des fumées selon l'échelle de Bacharach.

## 6. PANNES / REMEDES

La liste ci-dessous donne un certain nombre de causes d'anomalies et leurs remèdes. Problèmes qui se traduisent par un fonctionnement anormal du brûleur.

Un défaut, dans la grande majorité des cas, se traduit par l'allumage du signal sur le bouton de réarmement manuel de la boîte de commande et de contrôle (4, Fig. 1, page 1).

Quand celui-ci est allumé, une remise en marche est possible après avoir appuyé sur ce bouton; ceci fait, si l'allumage est normal, l'arrêt intempestif du brûleur est attribué à un problème occasionnel et, de toute façon sans danger.

Dans le cas contraire, si la mise en sécurité persiste, il y a lieu de se référer au tableau suivant.

| PANNE                                                                       | CAUSE POSSIBLE                                                  | REMEDE                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Le brûleur ne démarre pas à la fermeture des thermostats de réglage.</b> | Absence d'alimentation électrique.                              | Vérifier la tension au bornier L1 - N de la fiche à 7 pôles. |
|                                                                             |                                                                 | Vérifier les fusibles.                                       |
|                                                                             |                                                                 | Vérifier que le thermostat ne soit pas en sécurité.          |
|                                                                             | Le capteur flamme est éclairé par une source lumineuse externe. | Supprimer cette source lumineuse.                            |
|                                                                             | Thermostats hors d'usage.                                       | Procéder à leur changement.                                  |
|                                                                             | Les branchements de la boîte de contrôle ne sont pas corrects.  | Contrôler et vérifier tous les contacts.                     |

| PANNE                                                                                                            | CAUSE POSSIBLE                      | REMEDE                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Le brûleur exécute normalement les cycles de préventilation et d'allumage et se met en sécurité après 5s (env.). | La capteur flamme est sale.         | Le nettoyer.                                         |
|                                                                                                                  | La capteur flamme est détérioré.    | Le remplacer.                                        |
|                                                                                                                  | Décrochage de flamme.               | Contrôler la pression et le débit du combustible.    |
|                                                                                                                  |                                     | Contrôler le débit d'air.                            |
|                                                                                                                  |                                     | Changer le gicleur.                                  |
| Mise en marche du brûleur avec retard d'allumage.                                                                |                                     | Vérifier la bobine de l'électrovanne de 1ère allure. |
|                                                                                                                  | Electrodes d'allumages mal réglées. | Les régler comme indiqué dans ce manuel.             |
|                                                                                                                  | Débit d'air trop fort.              | Le régler comme indiqué dans ce manuel.              |
|                                                                                                                  | Gicleur sale ou détérioré.          | Gicleur à changer.                                   |



ATTENTION

En cas d'arrêt du brûleur, afin d'éviter des dommages à l'installation, ne pas débloquent le brûleur plus de deux fois de suite. Si le brûleur se met en sécurité pour la troisième fois, contacter le service d'assistance.



DANGER

Si d'autres mises en sécurité ou anomalies du brûleur se manifestent, les interventions doivent être effectuées exclusivement par un personnel dûment habilité et autorisé, selon les dispositions du présent manuel et conformément aux normes et dispositions légales en vigueur.

## AVERTISSEMENT

La responsabilité du constructeur est dérogée en cas d'utilisation non conforme, de mauvais réglage, et de non respect des instructions comprises dans ce manuel.



## INDEX

|                                        |          |                                           |          |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1. BURNER DESCRIPTION</b> . . . . . | <b>1</b> | <b>4. WORKING</b> . . . . .               | <b>6</b> |
| 1.1 Burner equipment . . . . .         | 1        | 4.1 Combustion adjustment. . . . .        | 6        |
| <b>2. TECHNICAL DATA</b> . . . . .     | <b>2</b> | 4.2 Recommended nozzles. . . . .          | 6        |
| 2.1 Technical data . . . . .           | 2        | 4.3 Combustion head setting. . . . .      | 7        |
| 2.2 Overall dimensions . . . . .       | 2        | 4.4 Electrodes adjustment. . . . .        | 7        |
| 2.3 Working field . . . . .            | 2        | 4.5 Pump pressure and air output. . . . . | 8        |
| <b>3. INSTALLATION</b> . . . . .       | <b>3</b> | 4.6 Burner start-up cycle. . . . .        | 8        |
| 3.1 Boiler fixing . . . . .            | 3        | <b>5. MAINTENANCE</b> . . . . .           | <b>9</b> |
| 3.2 Fuel supply . . . . .              | 3        | <b>6. FAULTS / SOLUTIONS</b> . . . . .    | <b>9</b> |
| 3.3 Hydraulic systems . . . . .        | 4        |                                           |          |
| 3.4 Electrical wiring . . . . .        | 5        |                                           |          |

## 1. BURNER DESCRIPTION

Two stage light oil burner.

- The burner meets protection level of IP 40, EN 60529.
- Burner with CE marking in conformity with EEC Directives: Machine Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2014/35/UE, Electromagnetic Compatibility 2014/30/UE and Efficiency 92/42/EEC.

- 1 – Pump with pressure reducer
- 2 – Electronic start delaying device
- 3 – Control box
- 4 – Reset button with lock-out lamp
- 5 – Flange with insulating gasket
- 6 – 2nd stage air damper adjustment assembly
- 7 – Nozzle holder assembly
- 8 – Flame sensor
- 9 – Hydraulic jack
- 10 – 4 pole socket
- 11 – 2nd stage valve
- 12 – 1st stage valve




Fig. 1

### 1.1 BURNER EQUIPMENT

Flange with insulating gasket . . . .No. 1  
Screw and nuts for flange . . . . .No. 1  
7 pin plug . . . . .No. 1


Screw and nuts for flange to be fixed to boiler . . . No. 4  
Flexible oil pipes with nipples . . . . .No. 2  
4 pin plug . . . . .No. 1

2. TECHNICAL DATA


2.1 TECHNICAL DATA

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| TYPE                      | 380 T1                                                  |
| Output - Thermal power    | 3.6/4.1 – 10 kg/h    -    42/49 – 118 kW                |
| Fuel                      | Light oil, max. viscosity at 20°C: 6 mm <sup>2</sup> /s |
| Electrical supply         | Single phase, ~50Hz 230V ± 10%                          |
| Motor                     | Run current 0.9A – 2720 rpm – 285 rad/s                 |
| Capacitor                 | 4 µF                                                    |
| Ignition transformer      | Secondary 8 kV – 16 mA                                  |
| Pump                      | Pressure: 8 – 15 bar                                    |
| Absorbed electrical power | 0.18 kW                                                 |

2.2 OVERALL DIMENSIONS




2.3 WORKING FIELD (as EN 267)




### 3. INSTALLATION

#### 3.1 BOILER FIXING



- Put on the flange (1) the screw and two nuts, (see Fig. 3).
- Widen, if necessary, the insulating gasket holes (5), (see Fig. 4).
- Fix the flange (1) to the boiler door (4) using screws (2) and (if necessary) the nuts (3) **interposing the insulating gasket (5)**, (see Fig. 2).

#### 3.2 FUEL SUPPLY



The burner is designed to allow entry of the oil supply pipes on either side. Depending on the oil supply pipes position (to the right or to the left hand side of the burner) the fixing plate (1) and cable clamp (2) should be reversed, (see Fig. 5).

### 3.3 HYDRAULIC SYSTEMS

#### WARNING:

- Before starting the burner make sure that the return pipe-line is not clogged. An excessive back pressure would cause the damage of the pump seal.
- The pump is designed to allow working with two pipes. In order to obtain one pipe working it is necessary to unscrew the return plug (2), remove the by-pass screw (3) and then screw again the plug (2), (see Fig. 7).

#### SYSTEM NOT PERMITTED IN GERMANY





Fig. 6

| H<br>meters | L meters    |              |
|-------------|-------------|--------------|
|             | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0.5         | 10          | 20           |
| 1           | 20          | 40           |
| 1.5         | 40          | 80           |
| 2           | 60          | 100          |

- 1 - Suction line
- 2 - Return line
- 3 - By-pass screw
- 4 - Gauge connection
- 5 - 2nd stage pressure adjuster



- 6 - Suction gauge connection
- 7 - 1st stage pressure adjuster
- 8 - Pressure reducer piston
- 9 - 2nd stage valve
- 10 - 1st stage valve
- 11 - Auxiliary pressure test point

#### PRIMING PUMP:

On the system in Fig. 6 it is sufficient to loosen the suction gauge connection (6, Fig. 7) and wait until oil flows out.

On the systems in Fig. 8 and 9 start the burner and wait for the priming. Should lock-out occur prior to the arrival of the fuel, await at least 20 seconds before repeating the operation.

The pump suction should not exceed a maximum of 0.4 bar (30 cm Hg).

Beyond this limit gas is released from the oil. Oil pipes must be completely tight.

In the vacuum systems (Fig. 9) the return line should terminate within the oil tank at the same level as the suction line. In this case a non-return valve is not required. Should however the return line arrive over the fuel level, a non-return valve is required.

This solution however is less safe than previous one, due to the possibility of leakage of the valve.

| H<br>meters | L meters    |              |
|-------------|-------------|--------------|
|             | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0           | 35          | 100          |
| 0.5         | 30          | 100          |
| 1           | 25          | 100          |
| 1.5         | 20          | 90           |
| 2           | 15          | 70           |
| 3           | 8           | 30           |
| 3.5         | 6           | 20           |




Fig. 8




Fig. 9

It is necessary to install a filter on the fuel supply line.

H = difference of level; L = max. length of the suction line;

I. D. = internal diameter of the oil pipes.

### 3.4 ELECTRICAL WIRING

#### WARNING


**DO NOT EXCHANGE  
NEUTRAL WITH PHASE**

#### NOTES:

- Wires of 1 mm<sup>2</sup> section.
- The electrical wiring carried out by the installer must be in compliance with the rules in force in the Country.

■ **Connect 2nd stage thermostat between clamps T6 - T8 by removing the bridge.**

**TESTING:** Check the shut-down of the burner by opening the thermostats and the lock-out by **darkening** the flame sensor.



## 4. WORKING

### 4.1 COMBUSTION ADJUSTMENT

In conformity with EN267 the application of the burner on the boiler, adjustment and testing must be carried out observing the instruction manual of the boiler, including verification of the CO and CO<sub>2</sub> concentration in the flue gases, their temperatures and the average temperature of the water in the boiler.

To suit the required appliance output, choose the proper nozzle and adjust the pump pressure, the setting of the combustion head, and the air damper opening in accordance with the following schedule.

The values shown in the table are measured on a CEN boiler (as per EN 267).

They refer to 12.5% CO<sub>2</sub> at sea level and with light oil and room temperature of 20 °C.

| Nozzle |       | Pump pressure |           | Burner output |           | Comb. head adjustment | Air damper adjustment |           |
|--------|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|        |       | bar           |           | kg/h ± 4%     |           |                       | 1st stage             | 2nd stage |
| GPH    | Angle | 1st stage     | 2nd stage | 1st stage     | 2nd stage | Set-point             | Set-point             | Set-point |
| 1.00   | 60°   | 9             | 14        | 3.5           | 4.3       | 0                     | 0.2                   | 1.5       |
| 1.10   | 60°   | 9             | 14        | 3.8           | 4.8       | 1                     | 0.4                   | 2.1       |
| 1.25   | 60°   | 9             | 14        | 4.3           | 5.4       | 2                     | 0.6                   | 2.6       |
| 1.50   | 60°   | 9             | 14        | 5.2           | 6.5       | 3                     | 0.8                   | 3.4       |
| 1.75   | 60°   | 9             | 14        | 6.1           | 7.6       | 4                     | 1.2                   | 4.8       |
| 2.00   | 60°   | 9             | 14        | 7.0           | 8.7       | 5                     | 1.4                   | 5.4       |
| 2.25   | 60°   | 9             | 14        | 7.8           | 9.8       | 6                     | 1.6                   | 6.0       |


**4.2 RECOMMENDED NOZZLES:** Monarch type R; Delavan type W - E;  
Steinen type Q; Danfoss type S ; Satronic type S.

### MAINTENANCE POSITION

THE ACCESSIBILITY TO THE NOZZLE, THE DIFFUSER DISC AND THE ELECTRODES IS MADE EASY IN 2 WAYS:

**A** Fig. 11

- Remove the burner out of the boiler, after loosing the fixing nut to the flange.
- Hook the burner to the flange (1), by removing the blast tube (2) after loosing the fixing screws (3).
- Remove the small cables (4) from the electrodes and the diffuser disc-holder assembly (5) from the nozzle-holder assembly after loosing its fixing screw (3, Fig. 13, page 7).
- **Screw the nozzle (6) correctly and tighten it as shown in the figure.**
- In the long head version the socket wrench (7) should lock the extension part that carries the nozzle.




## B Fig. 12

- Remove nozzle-holder assembly (1) after loosening screws (2) and nut (3), remove the small cables (4) from the control box and the flame sensor (5).
- Withdraw the small cables (4) from the electrodes, remove the diffuser disc-holder assembly (8) from the nozzle-holder assembly (1) after loosening screw (3, Fig. 13).
- **Screw the nozzle (9) correctly and tighten it as shown in figure.**
- **In the long head version the socket wrench (10) should lock the extension part that carries the nozzle.**

### ATTENTION

During the reassembly of the nozzle-holder assembly screw the nut (3) as shown in the figure below.



## 4.3 COMBUSTION HEAD SETTING

(See Fig. 12)

It depends on the output of the burner and is carried out by rotating clockwise or counterclockwise the setting screw (6) until the set-point marked on the regulating rod (7) is level with the outside plane of the nozzle-holder assembly (1).


- In the sketch the combustion head is set for an output of 1.50 GPH at 15 bar. The set-point 3 of the regulating rod (7) is at the same level with the outside plane of the nozzle-holder assembly (1) as shown in the schedule.

## 4.4 ELECTRODES ADJUSTMENT (see Fig. 13)

### ATTENTION


Lean the diffuser disc-holder assembly (1) on the nozzle-holder (2) and lock it by screw (3). For prospective adjustments loosen screw (4) and move the electrodes assembly (5).

To have access to the electrodes carry out operation as described in chapter 4.2 (page 6) "RECOMMENDED NOZZLES".



B Fig. 12

Fig. 13



### WARNING

MEASURES MUST BE RESPECTED

## 4.5 PUMP PRESSURE AND AIR OUTPUT

### ■ 1st STAGE ADJUSTMENT

#### ADJUSTMENT OF AIR SHUTTER:

Unloosen the nut (1), turn the screw (2) until the indicator (3) reaches the position desired. Then lock the nut (1), (see Fig. 14).

#### PRESSURE REGULATION:

This is set at 9 bar at the factory.

Should it be necessary to re-set or alter such pressure, this can be done, by adjusting screw (7).

The pressure gauge must be mounted in place of cap (8), (see Fig. 15).

### ■ 2nd STAGE ADJUSTMENT

#### ADJUSTMENT OF AIR SHUTTER:

Unloosen the nut (4), turn the screw (5) until the indicator (6) reaches the position desired. Then lock the nut (4), (see Fig. 14).


#### PRESSURE REGULATION:

This is set at 14 bar at the factory.

Should it be necessary to re-set or alter such pressure, this can be done, by adjusting screw (9).


The pressure gauge must be mounted in place of cap (8), (see Fig. 15).

When burner shuts down the air damper automatically closes till a **max. chimney depressure of 0,5 mbar.**



S7064

## 4.6 BURNER START-UP CYCLE



D6040

**C** Lock out is indicated by a lamp on the control box (4, Fig. 1, page 1).



## 5. MAINTENANCE

Burner requires a periodic maintenance carried out by a qualified and authorized technicians.

Maintenance is essential for the reliability of the burner, avoiding the excessive consumption of fuel and consequent pollution.

**Before carrying out any cleaning or control always first switch off the electrical supply to the burner acting on the main switch of the system.**

### THE BASIC CHECKS ARE:

- Check that there are not obstructions or dents in the supply or return oil pipes.
- Clean the filter in the oil suction line and in the pump.
- Clean the flame sensor, (8, Fig. 1, page 1).
- Check for correct fuel consumption.
- Replace the nozzle (see Fig. 12, page 7) and check the correct position of electrodes (Fig. 13, page 7).
- Clean the combustion head in the fuel exit area, on the diffuser disc.
- Leave the burner working without interruptions for 10 min. and check the right settings at 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> stage of all components stated in this manual. **Then carry out a combustion check verifying:**
  - Smoke temperature at the chimney;      ● Content of CO<sub>2</sub> (%);      ● Content of CO (ppm);
  - Smoke value according to opacity smokes index according to Bacharach scale.

## 6. FAULTS / SOLUTIONS

Here below you can find some causes and the possible solutions for problems that could cause a failure to start or a bad working of the burner.

A fault usually makes the lock-out lamp light which is situated inside the reset button of the control box (4, Fig. 1, page 1).

When lock out lamp lights the burner will attempt to light only after pushing the reset button. After this if the burner functions correctly, the lock-out can be attributed to a temporary fault.

If however the lock out continues the cause must be determined and the solution found.

| FAULTS                                                                  | POSSIBLE CAUSES                                          | SOLUTION                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>The burner will not start when the adjustment thermostat closes.</b> | Lack of electrical supply.                               | Check presence of voltage in the L1 - N clamps of the 7 pin plug. |
|                                                                         |                                                          | Check the conditions of the fuses.                                |
|                                                                         |                                                          | Check that thermostat limit is not lock out.                      |
|                                                                         | The flame sensor sees false light.                       | Eliminate the light.                                              |
|                                                                         | Thermostats are faulty.                                  | Replace them.                                                     |
|                                                                         | The connections in the control box are wrongly inserted. | Check and connect completely all the plugs.                       |

| FAULTS                                                                                           | POSSIBLE CAUSES                                 | SOLUTION                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Burner runs normally in the prepurge and ignition cycle and locks out after 5 seconds ca.</b> | The flame sensor is dirty.                      | Clear it.                                                        |
|                                                                                                  | The flame sensor is defective                   | Change it.                                                       |
|                                                                                                  | Flame moves away or fails.                      | Check pressure and output of the fuel.                           |
|                                                                                                  |                                                 | Check air output.                                                |
|                                                                                                  |                                                 | Change nozzle.                                                   |
| <b>Burner starts with an ignition delay.</b>                                                     |                                                 | Check the coil of solenoid valve 1st stage.                      |
|                                                                                                  | The ignition electrodes are wrongly positioned. | Adjust them according to the instructions of this manual.        |
|                                                                                                  | Air output is too high.                         | Set the air output according to the instructions of this manual. |
|                                                                                                  | Nozzle dirty or worn.                           | Replace it.                                                      |



**WARNING**

In the event of a burner lockout, more than two consecutive burner reset operations could cause damage to the installation. On the third lockout, contact the Aftersales Service.



**DANGER**

If further lockouts or burner faults occur, interventions must only be made by qualified, authorised personnel (as indicated in this manual, and in compliance with the laws and regulations currently in force).

#### **WARNING:**

The manufacturer cannot accept responsibility for any damage to persons, animals or property due to error in installation or in the burner adjustment, or due to improper or unreasonable use or non observance of the technical instruction enclosed with the burner, or due to the intervention of unqualified personnel.

## INHOUD


|                                          |          |                                            |          |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1. BESCHRIJVING BRANDER</b> . . . . . | <b>1</b> | <b>4. WERKING.</b> . . . . .               | <b>6</b> |
| 1.1 Geleverd materiaal. . . . .          | 1        | 4.1 Regeling verbranding . . . . .         | 6        |
| <b>2. TECHNISCHE GEGEVENS</b> . . . . .  | <b>2</b> | 4.2 Aangewezen verstuivers . . . . .       | 6        |
| 2.1 Technische gegevens. . . . .         | 2        | 4.3 Afstelling branderkop . . . . .        | 7        |
| 2.2 Afmetingen. . . . .                  | 2        | 4.4 Afstelling elektroden . . . . .        | 7        |
| 2.3 Werkingsveld . . . . .               | 2        | 4.5 Pompdruk en luchtdebiet. . . . .       | 8        |
| <b>3. INSTALLATIE</b> . . . . .          | <b>3</b> | 4.6 Startprogramma . . . . .               | 8        |
| 3.1 Bevestiging op de ketel . . . . .    | 3        | <b>5. ONDERHOUD.</b> . . . . .             | <b>9</b> |
| 3.2 Brandstoftoevoer . . . . .           | 3        | <b>6. DEFECTEN / OPLOSSINGEN</b> . . . . . | <b>9</b> |
| 3.3 Hydraulische installatie . . . . .   | 4        |                                            |          |
| 3.4 Elektrische aansluitingen . . . . .  | 5        |                                            |          |

## 1. BESCHRIJVING BRANDER

Tweetrapsoliebrander.

- De brander is conform de beschermingsgraad IP 40 volgens EN 60529.
- Brander met EG markering conform de EEG Richtlijnen: Richtlijn Machines 2006/42/EG, Richtlijn Laagspanning 2014/35/UE, Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/UE en Rendement 92/42/EEG.

- 1 – Pomp met drukvariator
- 2 – Electronische vertrager
- 3 – Bedienings- en controledoos
- 4 – Ontgrendelingsknop met veiligheidssignalisatie
- 5 – Flensdichting
- 6 – Regeling luchtklep 2de vlamgang
- 7 – Verstuiverhouder
- 8 – Vlambeveiliging
- 9 – Hydraulische vijzel
- 10 – 4-polige vrouwelijke stekker
- 11 – Klep 2de vlamgang
- 12 – Klep 1ste vlamgang



### 1.1 GELEVERD MATERIAAL

Flensdichting . . . . . N° 1  
 Schroef met moeren voor flens . . N° 1  
 Mannelijke 7-polige stekker . . . . N° 1


Schroeven & moeren voor bevestiging op ketel . . . N° 4  
 Flexibels met nippels . . . . . N° 2  
 Mannelijke 4-polige stekker . . . . . N° 1

## 2. TECHNISCHE GEGEVENS


### 2.1 TECHNISCHE GEGEVENS

| TYPE                            | 380 T1                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Oliedebiet - Thermisch vermogen | 3,6/4,1 ÷ 10 kg/h – 42/49 ÷ 118 kW                         |
| Brandstof                       | Stookolie, max. viscositeit bij 20°C: 6 mm <sup>2</sup> /s |
| Elektrische voeding             | Monofasig, ~50Hz 230V ± 10%                                |
| Motor                           | Opgenomen stroom 0,9A – 2720 t/min – 285 rad/s             |
| Condensator                     | 4 µF                                                       |
| Ontstekingstransformator        | Secundair 8 kV – 16 mA                                     |
| Pomp                            | Druk: 8 ÷ 15 bar                                           |
| Opgeslorpt vermogen             | 0,18 kW                                                    |

### 2.2 AFMETINGEN




### 2.3 WERKINGSVELD (volgens EN 267)




### 3. INSTALLATIE

#### 3.1 BEVESTIGING OP DE KETEL



- Schroef en twee moeren in de flens (1) aanbrengen, (zie Fig. 3).
- Indien nodig, de gaten in de flensdichting (5) vergroten, (zie Fig. 4).
- Bevestig de flens (1) op de ketelplaat (4) met behulp van de schroeven (2) en (indien nodig) de moeren (3) en voeg de flensdichting (5) ertussen, (zie Fig. 2).

#### 3.2 BRANDSTOFTOEVOER



In de fabriek werd de brander voorzien om de brandstoftoevoerleidingen langs beide zijden te kunnen aansluiten. Afhankelijk van de uitgang van de flexibels - links of rechts - kan het nodig zijn om de plaatsing van het bevestigingsplaatje (1) en de kabeldoorgang (2) om te wisselen, (zie Fig. 5).

### 3.3 HYDRAULISCHE INSTALLATIE

#### OPGELET:

■ Alvorens de brander op te starten, controleer of de terugloopleiding niet verstopt is. Daardoor zou immers de dichting van de pomp beschadigd kunnen worden.

■ De pomp is voorzien voor een installatie met twee leidingen. Draai bij één leiding de moer van de terugloopleiding (2) los, verwijder de by-pass schroef (3) en draai de dop (2) opnieuw aan, (zie Fig. 7).

#### INSTALLATIE MET ÉÉN LEIDING (VERBODEN IN DUITSLAND)





Fig. 6

| H<br>meter | L meter     |              |
|------------|-------------|--------------|
|            | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0,5        | 10          | 20           |
| 1          | 20          | 40           |
| 1,5        | 40          | 80           |
| 2          | 60          | 100          |

- 1 - Aanzuigleiding
- 2 - Terugloopleiding
- 3 - By-pass schroef
- 4 - Manometeransluiting
- 5 - Drukregelaar 2de  
vlamgang



- 6 - Vacuümmetaansluiting
- 7 - Drukregelaar 1ste vlamgang
- 8 - Zuiger drukvariator
- 9 - Klep 2de vlamgang
- 10 - Klep 1ste vlamgang
- 11 - Hulpdrukmeetpunt

#### AANZUIGING VAN DE POMP:

Bij een installatie zoals in Fig. 6, de vacuümmetaansluiting (6, Fig. 7) losdraaien tot er brandstof ontsnapt.

Bij een installatie zoals in Fig. 8 en 9, de brander in werking stellen en de aanzuiging afwachten. Als de brander in veiligheid gaat (vergrendelt) voor er brandstof wordt toegevoerd, dient u min. 20 sec. te wachten alvorens de operatie te herhalen.

Overschrijdt een max. onderdruk van 0,4 bar (30 cm Hg) niet. Boven die waarde ontsnapt het gas van de brandstof. De leidingen moeten volledig luchtdicht zijn. Bij een installatie in onderdruk (Fig. 9), dienen de aanzuig- en terugloopleiding zich op dezelfde hoogte te bevinden. In dat geval is een voetklep overbodig. Bij een niveauverschil tussen beide leidingen is een voetklep noodzakelijk. Deze tweede oplossing biedt echter minder zekerheid omdat de dichtheid van de voetklep eventueel ontoereikend kan zijn.

| H<br>meter | L meter     |              |
|------------|-------------|--------------|
|            | ø i<br>8 mm | ø i<br>10 mm |
| 0          | 35          | 100          |
| 0,5        | 30          | 100          |
| 1          | 25          | 100          |
| 1,5        | 20          | 90           |
| 2          | 15          | 70           |
| 3          | 8           | 30           |
| 3,5        | 6           | 20           |




Fig. 8




Fig. 9

Het is noodzakelijk een filter te plaatsen op de voedingslijn van de brandstof.

H = Niveauverschil;

L = Max. lengte aanzuigleiding;

ø i = Binnendiameter leiding.

### 3.4 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

**OPGELET**

## NULLEIDER EN FASE NIET OMWISSELEN



**NOOT:**

- Doorsnede geleiders 1 mm<sup>2</sup>.
- De elektrische aansluitingen die de installateur uitvoert dienen te voldoen aan de wetgeving terzake in het betrokken land.

■ De thermostaat van de 2de vlamgang op het klemmenbord T6 - T8 aansluiten, na verwijdering van de brug.

### CHECK-UP:

Controleer de branderstop bij opening van de thermostaten en de brandervergrendeling bij **verduistering** van de vlambeveiliging.



Om de controledoos van de brander te verwijderen, draai schroef (**A**, Fig. 10) los nadat u alle componenten, de mannelijke 7-polige stekker en de aarding ontkoppelde.

**Bij hermontage, de schroef (A) opnieuw aandraaien met een aandraaikoppel  $1 \div 1,2$  Nm.**

## 4. WERKING

### 4.1 REGELING VERBRANDING

Conform de EN267, moeten de montage van de brander op de ketel, de regeling en de testen worden uitgevoerd volgens de handleiding van de ketel. Hieronder valt ook de controle van de CO en CO<sub>2</sub> in de rookgassen, de temperatuur van de rookgassen en de gemiddelde temperatuur van het water van de ketel.

In functie van het nodige ketelvermogen, worden de verstuiver, de pompdruk, de regeling van branderkop en luchtklep bepaald volgens de tabel hieronder.

De in de tabel vermelde waarden zijn verkregen op CEN ketels (volgens EN267). Ze hebben betrekking op 12,5% CO<sub>2</sub>, op zeeniveau en met temperatuur van de omgeving en van de stookolie op 20 °C.

| Verstuiver |      | Pompdruk |     | Debiet brander |     | Afstelling branderkop | Regeling luchtklep |              |
|------------|------|----------|-----|----------------|-----|-----------------------|--------------------|--------------|
|            |      | bar      |     | kg/h ± 4%      |     |                       | 1ste vlamgang      | 2de vlamgang |
| GPH        | Hoek | 1ste     | 2de | 1ste           | 2de | Merkteken             | Merkteken          | Merkteken    |
| 1,00       | 60°  | 9        | 14  | 3,5            | 4,3 | 0                     | 0,2                | 1,5          |
| 1,10       | 60°  | 9        | 14  | 3,8            | 4,8 | 1                     | 0,4                | 2,1          |
| 1,25       | 60°  | 9        | 14  | 4,3            | 5,4 | 2                     | 0,6                | 2,6          |
| 1,50       | 60°  | 9        | 14  | 5,2            | 6,5 | 3                     | 0,8                | 3,4          |
| 1,75       | 60°  | 9        | 14  | 6,1            | 7,6 | 4                     | 1,2                | 4,8          |
| 2,00       | 60°  | 9        | 14  | 7,0            | 8,7 | 5                     | 1,4                | 5,4          |
| 2,25       | 60°  | 9        | 14  | 7,8            | 9,8 | 6                     | 1,6                | 6,0          |


**4.2 AANGEWZEN VERSTUIVERS:** Monarch type R ; Delavan type W - E ;  
Steinen type Q ; Danfoss type S ; Satronic type S.

### ONDERHOUDSPOSITIE

**KUNT DE VERSTUIVER, DE VLAMHAKER EN DE ELECTRODES OP TWEE MANIEREN BE-REIKEN:**

**A** Fig. 11

- Schroef de bevestigingsmoer van de flens los, en schuif de brander uit de ketel.
- Hang de brander vast aan de flens (1), draai de schroeven (3) los en verwijder de branderkop (2).
- Maak de kabels van de electrodes (4) los, verwijder de houder van de vlamhaker (5) van de verstuiverlijn nadat u de schroef (3, Fig. 13, blz. 7) losdraaide.
- De verstuiver (6) correct vastdraaien, zoals aangeduid op de tekening.
- Voor de versie met lange kop moet de sleutel (7) het deel van het verlengstuk blokkeren dat de verstuiver bevat.






## B Fig. 12

- Verwijder de verstuiverlijn (1) nadat u de schroeven (2) en de moer (3) losdraaide, de kabels van de controledoos (4) en de vlambeveiliging (5) ontkoppelde.
- Maak de kabels van de electrodes (4) los, verwijder de houder van de vlamhaker (8) van de verstuiverlijn (1) nadat u de schroef (3, Fig. 13) losdraaide.
- De verstuiver (9) correct vastdraaien, zoals aangeduid op de tekening.
- Voor de versie met lange kop moet de sleutel (10) het deel van het verlengstuk blokkeren dat de verstuiver bevat.

### OPGELET

Bij hermontage van de verstuiverlijn, de moer (3) vastschroeven zoals op de tekening hieronder.

VASTSCHROEVEN MAAR NIET HELEMAAL TOT AAN DE AANSLAG



## 4.3 AFSTELLING BRANDERKOP

(Zie Fig. 12)

De branderkop wordt geregeld in functie van het branderdebiet door te draaien aan de schroef (6) tot het merkteken op de regelstang (7) overeenstemt met het plan (1) van de verstuiverhoudergroep.

- Op de tekening hiernaast is de branderkop afgesteld voor een debiet van 1,50 GPH bij 15 bar. De regelstang (7) staat in stand 3 zoals aangegeven in de tabel.

## 4.4 AFSTELLING ELECTRODEN (zie Fig. 13)


### OPGELET

Druk de vlamhakerhouder (1) tegen de verstuiverhouder (2) en zet deze vast met een schroef (3).

Voor eventuele aanpassingen, draai de schroef (4) los en verplaats de electrodengroep (5).

Om de electrodes te kunnen regelen, voer de handeling uit zoals beschreven onder 4.2 - "AANGERADEN VERSTUIVERS", blz. 6).

Fig. 13



0  
4,5 - 0,5 mm

### OPGELET

DE AFSTANDEN MOETEN WORDEN GERESPECTEERD

4 ÷ 5 mm

D5342

## 4.5 POMPDRIK EN LUCHTDEBIET

### ■ REGELING 1ste VLAMGANG

#### REGELING LUCHTKLEP

De moer (1) losdraaien, de schroef (2) draaien tot het merkteken (3) de ideale stand bereikt. Blokkeer daarna de moer (1), (zie Fig. 14).

#### REGELING OLIEDRUK

De druk werd in de fabriek afgesteld op 9 bar.  
Voor aanpassing van de druk volstaat het de schroef (7) te draaien.  
De manometer om de druk te controleren moet op de plaats van de stop (8) worden gemonteerd, (zie Fig. 15).


### ■ REGELING 2de VLAMGANG

#### REGELING LUCHTKLEP

De moer (4) losdraaien, de schroef (5) draaien tot het merkteken (5) de ideale stand bereikt. Blokkeer daarna de moer (4), (zie Fig. 14).

#### REGELING OLIEDRUK

De druk werd in de fabriek afgesteld op 14 bar.  
Voor aanpassing van de druk volstaat het de schroef (9) te draaien.  
De manometer om de druk te controleren moet op de plaats van de stop (8) worden gemonteerd, (zie fig; 15).  
Bij stilstand van de brander, sluit de luchtklep zich automatisch **tot een onderdruk in de schouw van max. 0,5 mbar**



## 4.6 STARTPROGRAMMA



**C** Aangeduid door de LED (controlelamp) op de bedienings- en controledoos (4, Fig. 1, blz. 1).

## 5. ONDERHOUD

De brander dient regelmatig aan een onderhoud door vaklui te worden onderworpen.

Onderhoud is noodzakelijk om een goede werking van de brander te verzekeren, om uitermate hoog brandstofverbruik en dus hoge milieubelastende emissies te vermijden.

**Alvorens de brander te reinigen of te controleren, sluit de elektrische voeding af door op de hoofdschakelaar te drukken.**

### BELANGRIJKSTE ONDERHOUDSTAKEN:

- Controleer of de aanzuig- en/of terugloopleiding niet verstopt of in slechte staat zijn.
- Reinig de filter op de aanzuigleiding (van brandstof) en de filter van de pomp.
- Reinig de fotoweerstand (8, Fig. 1, blz. 1).
- Kijk na of het brandstofverbruik normaal is.
- Vervang de verstuiver, (zie Fig. 12, blz. 7) en controleer of de elektroden goed geplaatst zijn (Fig. 13, blz. 7).
- Reinig de branderkop de vlamhaker en de verstuiverlijn.
- Laat de brander gedurende een 10-tal minuten op vollast draaien waarbij alle in deze aanwijzingen aangegeven parameters gecontroleerd worden in 1ste en in 2de vlamgang.

### Voer daarna een brandstofanalyse uit en controleer:

- Temperatuur verbrandingsgassen in de schouw;      ● Gehalte CO<sub>2</sub>;      ● Gehalte CO (ppm);
- Dichtheidsgraad van de verbrandingsgassen volgens de Bacharach-schaal.

## 6. DEFECTEN / OPLOSSINGEN

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke defecten en oplossingen. Alle problemen geven aanleiding tot een abnormale werking van de brander.

In de meeste gevallen gaat bij een probleem het lampje branden van de manuele herbewapeningsknop van de controle- en bedieningsdoos (4, Fig. 1, blz. 1).

Als dat lampje brandt, kan de brander opnieuw worden opgestart door een eenvoudige druk op de knop. Is er een normale ontsteking dan kan deze onverwachte branderstop toegeschreven worden aan een occasioneel probleem.

Indien de brander daarentegen opnieuw in veiligheid gaat (vergrendelt), gelieve de hieronder opgenomen tabel te raadplegen.

| DEFECTEN                                                    | MOGELIJKE OORZAKEN                                           | OPLOSSINGEN                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| De brander start niet na sluiting van de regelthermostaten. | Geen elektrische voeding (Geen stroom).                      | Check de spanning aan het klemmenbord L1 - N van de 7-polige mannelijke stekker. |
|                                                             |                                                              | Check de zekeringen.                                                             |
|                                                             |                                                              | Check of de thermostaat niet vergrendeld is.                                     |
|                                                             | De vlambeveiliging wordt door een externe lichtbron belicht. | De externe lichtbron verwijderen/uitschakelen.                                   |
|                                                             | Thermostaat buiten gebruik.                                  | Vervangen.                                                                       |
|                                                             | De aansluitingen van de controledoos zijn niet correct.      | Check alle aansluitingen.                                                        |

| DEFECTEN                                                                                                                                       | MOGELIJKE OORZAKEN                      | OPLOSSINGEN                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>De brander doorloopt de fases van voorventilatie en ontsteking normaal maar gaat in veiligheid (vergrendelt) na <math>\pm</math> 5 sec.</b> | De vlambeveilinging is vuil.            | Reinigen.                                                 |
|                                                                                                                                                | De vlambeveilinging is beschadigd.      | Vervangen.                                                |
|                                                                                                                                                | Afhaken van de vlam.                    | Druk en debiet van de brandstof checken.                  |
|                                                                                                                                                |                                         | Luchtdebiet checken.                                      |
|                                                                                                                                                |                                         | Verstuiver vervangen.                                     |
|                                                                                                                                                |                                         | Controleer de bobijn van de magneetklep in 1ste vlamgang. |
| <b>De brander start maar met een vertraagde ontsteking</b>                                                                                     | Ontstekingselektroden slecht afgesteld. | Afstellen zoals opgegeven in de technische documentatie.  |
|                                                                                                                                                | Te sterk luchtdebiet.                   | Afstellen zoals opgegeven in de technische documentatie.  |
|                                                                                                                                                | Verstuiver vuil of beschadigd.          | Vervangen.                                                |



Indien de brander uitvalt, mag deze niet meer dan twee maal achtereenvolgens ontgrendeld worden om schade aan de installatie te vermijden. Als de brander de derde maal vergrendeld wordt, moet de assistentdienst gecontacteerd worden.



Indien de brander nog wordt vergrendeld of andere defecten vertoont, mogen de ingrepen uitsluitend uitgevoerd worden door bevoegd verklaard en gespecialiseerd personeel, volgens de aanduidingen in deze aanwijzingen en in overeenstemming met de normen en de wetsbepalingen.

## WAARSCHUWING

De fabrikant is niet verantwoordelijk in geval van onconform gebruik, slechte afstelling en niet naleving van de aanwijzingen vervat in dit document.







---

The logo consists of the word "RIELLO" in a bold, red, sans-serif typeface.

RIELLO S.p.A.  
I-37045 Legnago (VR)  
Tel.: +39.0442.630111  
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)  
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)