

Spett.le Riello S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7
 37045 Legnago (VR)

OGGETTO: Generatori di calore modulari di costruzione Riello S.p.A. modello "Condexa HPR 35", "Condexa HPR 45", "Condexa HPR 55", "Condexa HPR 70".

Si fa riferimento alla richiesta della società Riello S.p.A., n.ro identificativo 20260723.007429646.PRAGM, di revisione dell'attestato di rispondenza dei prototipi prot. 514 del 23/06/2022, relativo all'autorizzazione ad installare, per i generatori modulari indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: Riello S.p.A.

Modello: Condexa HPR 35 – Condexa HPR 45 - Condexa HPR 55 - Condexa HPR 70

Marchio/i di fabbrica: Riello

Disegni d'Assieme: 20196771 Rev. C del 10/07/2026, 20196783 Rev. D del 10/07/2026, 20196786 Rev. D del 10/07/2026 e 20196789 Rev. C del 10/07/2026

Tenuto conto della documentazione a corredo dei generatori modulari e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 01/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5 a partire dalla data di rilascio dell'attestato di rispondenza dei prototipi del 23/06/2022.

All.: c.s.

Il Tecnico verificatore

Ing. Roberta Vasile

Il Direttore della UOT

Ing. Raffaele Iovene