

Classificazione
Processo:
Macroattività:
Attività:
Tipologia:
Fascicolo:
Sottofascicolo:

Spett.le RIELLO S.p.A
Via Ing. Pilade Riello 7
37048 Legnago (VR)

Oggetto: Generatori di calore di tipo modulare a marchio **RIELLO** denominati **ALU PRO Power**.

Si fa riferimento alla richiesta del 25/02/2011, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare per i generatori di calore indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta "R" capitoli R.3.A e R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori a marchio **RIELLO** sistemati su telaio ognuno costituito da due fino a otto elementi, denominati:

ALU 115 PRO Power ; ALU 150 PRO Power ; ALU 225 PRO Power
ALU 300 PRO Power ; ALU 349 PRO Power ; ALU 375 PRO Power
ALU 450 PRO Power ; ALU 525 PRO Power ; ALU 600 PRO Power

Gli apparecchi sono generatori termici modulari per riscaldamento, premiscelati a condensazione con gestione totale tramite microprocessore. Per la loro filosofia costruttiva e di conformazione, si prestano ad essere utilizzati come moduli per la costituzione di generatori di calore di elevata potenzialità, con lo scopo di avere una potenza installata ottimale sia per il rendimento complessivo di impianto che per il rispetto delle norme sull'inquinamento ambientale.

Ciascun generatore composto al massimo da otto elementi possiede tutti i dispositivi previsti dalle disposizioni R.3.F. della Raccolta "R" edizione 2009. La valvola di sicurezza certificata ISPEL viene installata sul tronchetto a valle dell'ultimo modulo. Non è consentita l'intercettazione del singolo elemento ed il generatore è collegato senza intercettazione con il sistema di espansione.

Tenuto conto dei risultati positivi delle verifiche e prove espletate presso il laboratorio della società RIELLO SpA di Piombino Dese,

si ritiene che il generatore composto al massimo da otto elementi sopra specificati può essere considerato come unico generatore di calore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui ai capitoli R.3.A. ed R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo elemento entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a 1 metro.

I.S.P.E.S.L.	
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti e Impianti	
23 MAG. 2011	
A00-09/00 03517	1204
Corrispondenza in	- A / R

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Ing. Federico RICCI)

ST