



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI PESCARA

PROT. N. 2648 del 01/09/2019

Spett.le Riello S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnano (VR)

OGGETTO: Generatori di calore modulari di costruzione Riello S.p.A. modello "Steel Pro Power 114-2 P/V", "Steel Pro Power 140-2 P/V", "Steel Pro Power 180-2 P/V", "Steel Pro Power 230-2 P/V", "Steel Pro Power 270-2 P/V", "Steel Pro Power 300-3 P/V", "Steel Pro Power 345-3 P/V", "Steel Pro Power 405-3 P/V", "Steel Pro Power 460-4 P/V", "Steel Pro Power 540-4 P/V"

Si fa riferimento alla richiesta della società Riello S.p.A. del 01/08/2019 ad integrazione della richiesta del 05/12/2018, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per i generatori modulari indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: Riello S.p.A.

Modello: Steel Pro Power 114-2 P, Steel Pro Power 140-2 P, Steel Pro Power 180-2 P, Steel Pro Power 230-2 P, Steel Pro Power 270-2 P, Steel Pro Power 300-3 P, Steel Pro Power 345-3 P, Steel Pro Power 405-3 P, Steel Pro Power 460-4 P, Steel Pro Power 540-4 P, Steel Pro Power 114-2 V, Steel Pro Power 140-2 V, Steel Pro Power 180-2 V, Steel Pro Power 230-2 V, Steel Pro Power 270-2 V, Steel Pro Power 300-3 V, Steel Pro Power 345-3 V, Steel Pro Power 405-3 V, Steel Pro Power 460-4 V, Steel Pro Power 540-4 V

Marchio/i di fabbrica: Riello S.p.A.

Disegni d'Assieme: 20162471 del 08/07/2019 (Tav. 1/2/3/4/5/6/7/8)

Tenuto conto della documentazione a corredo dei generatori modulari e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.


Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile ai disegni d'assieme sopra riportati la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

All.: c.s.

Il Tecnico verificatore
Ing. Roberta Vasile



Il Direttore della UOT
Ing. Raffaele Iovene

